

Instructions de service et d'entretien

SOMMAIRE

1. Informations générales	4
Introduction	4
Domaine d'emploi	4
Données techniques	4
2. Construction	5
Description	5
3. Equipement du brûleur	10
4. Sécurité, installation du brûleur et sa mise en service	11
Sécurité et raccordement du brûleur à la chaudière	11
Mesures de construction et mesures techniques pour améliorer la sécurité	11
Dimensions de l'orifice de montage du brûleur à la chaudière	12
5. Milieu et installation de la chaudière avec le brûleur dans la chaufferie	13
6. Cheminée	13
7. Carneau de fumée de la chaudière	14
8. Protection incendie lors de l'installation et de l'emploi des appareils thermiques	14
9. Couplage de base de la chaudière D80P, P80 avec le bassin de compensation pour le réglage du brûleur en fonction des capteurs TS et TV, commande indépendante du circuit de chauffage par la régulation électronique ACD 01 / ACD 03/04	16
10. Couplage de base de la chaudière D80P avec le bassin de compensation et le réglage électronique ACD01 / ACD 03/04 de l'eau de retour pour la chaudière	17
11. Raccordement de la chaudière et du brûleur au secteur	18
12. Schéma de raccordement de l'électronique AC07X avec un module d'extension AC07X-C pour le brûleur A85	19
14. Schéma de branchement électrique pour la chaudière D80P, P80 équipée du ventilateur d'échappement, modèle AC07X, avec connecteur à 6 fiches, commande du ventilateur d'échappement de la chaudière (R), les pompes dans le circuit de la chaudière du brûleur (R2), la commande des fonctions du nettoyage pneumatique de la régulation du brûleur avec le module élargissant AC07X-C - compresseur (R5) et de la soupape pneumatique via (R6)	21
15. Mise en service	22
16. Commande et réglage du brûleur	24
Afficheur et tableau de commande	24
Les mots de passe et leur fonction	26
Menu PARAMETRE	27
Réglage du rendement et de la qualité de combustion souhaités:	27
Menu INFORMATION	53
Menu TESTER	54
17. Informations - Messages par défaut - dépannage	55
Solution des problèmes en général	55
Tableau des messages par défaut affichés - alertes	55
Si vous n'êtes pas sûrs, procédez comme suit:	60
Si aucun défaut n'a été trouvé, procédez au reset du réglage AC07X par l'instruction RESTART.	61
Si l'installation travaille, mais la fonction n'est pas correcte, procédez comme suit:	61
18. Entretien et nettoyage du brûleur	62
19. Liste des pièces de rechange	64
20. Décomposition du brûleur	65
CONDITIONS DE GARANTI	66
PROCES-VERBAL D'INSTALLATION DE LA CHAUDIERE	67
PROCES-VERBAUX DES REVISIONS ANNUELLES	68
PROCES-VERBAUX DES REPARATIONS DE GARANTIE ET APRES-GARANTIE REALISEES	69

1. Informations générales



AVERTISSEMENT - Avant la mise en fonctionnement du brûleur, il faut se mettre bien au courant de toutes les dispositions des présentes instructions de service. Le constructeur ne pourra pas être tenu responsable des dommages dus au service, à l'entretien ou bien au réglage du rendement du brûleur incorrects qui ont provoqué une surcharge thermique de l'installation.

Introduction

Ces instructions de service sont destinées aux utilisateurs du brûleur. Elles contiennent tous les renseignements indispensables pour le montage, la mise en service, la maintenance et l'exploitation sûre du brûleur.

Nous Vous recommandons de prêter une attention extraordinaire aux instructions de sécurité. Les interventions qui nécessitent le démontage des certaines pièces devraient être réalisées exclusivement par les personnes qualifiées et dûment autorisées. Il est déconseillé de réaliser les réparations et les réglages qui ne sont pas décrits dans ces instructions de service.

Domaine d'emploi

Le brûleur est destiné aux chaudières spéciales ATMOS D80P, P80.

Données techniques

Désignation: ATMOS A85

Combustible requis: pellets en bois de qualité (blancs), diamètre de 6 à 8 mm, longueur de 5 à 25 mm capacité thermique de 16 - 19 MJ.kg⁻¹

Puissance calorifique absorbée nominale du brûleur: 89 kW

Puissance calorifique absorbée minimale du brûleur: 27 kW

Surface de chauffe maximale de la chaudière dans laquelle brûleur peut être monté: 6 m²

Zásobník na palivo: ne fait pas partie de la livraison - Nous vous recommandons le volume min. 1000 l

Dávkování paliva: réalisé par un convoyeur à vis sans fin type DRA50 externe qui ne fait pas partie de la livraison

Commande du brûleur: au moyen du réglage électronique AC07X qui commande la marche du convoyeur externe, de deux spirales d'allumage et d'un ventilateur en fonction des besoins de la chaudière et du système de chauffe. Le système électronique est protégé par le thermostat de sécurité de la chaudière, par le thermostat de sécurité à l'amenée des pellets au brûleur, par le compte-tours du ventilateur et par la photocellule pour la détection de la flamme. La marche du brûleur est signalée à l'afficheur du réglage électronique.

Alimentation en courant: 230 V / 50 Hz

Puissance consommée maximale lors du démarrage avec un seul élément d'allumage: 490 W - réglage normale

Puissance consommée maximale lors du démarrage avec deux éléments d'allumage: 1052 W - fonction spéciale

Puissance consommée moyenne lors du service à la puissance calorifique absorbée nominale: 72 W

Puissance consommée moyenne lors du service à la puissance calorifique absorbée minimale: 43 W

Puissance consommée moyenne lors du régime de veille: 3,3 W

Protection prescrite pour le brûleur avec la chaudière: 6.3 A

Niveau de la pression acoustique (bruit): 59 dB

Poids du brûleur: 46 kg

Dimensions du brûleur (L x H x P): 37 x 59 x 89 cm

Dimensions minimales de la chambre de combustion: diamètre / largeur = 400 mm, longueur / profondeur = 400 mm

Espace minimal du bac cendre de la chaudière: doit correspondre à l'exploitation au rendement nominal au moins pendant une semaine (6 l au minimum)

Dépression minimale dans la chambre de combustion de la chaudière: 2 Pa

Protection minimale contre l'ouverture accidentelle de la chambre de combustion (de la porte) de la chaudière: vis de blocage

2. Construction

Description

Le chauffage aux pellets au brûleur ATMOS A85 a bien des traits communs avec le chauffage au gaz naturel ou bien au mazout domestique. Quand même, il y a une différence: le brûlage des pellets produit une certaine quantité de cendre qu'il faut évacuer du brûleur et de la chaudière pour empêcher la baisse de l'efficacité ou bien la détérioration de la fonction du brûleur.


Dans sa version standard, le brûleur à pellets ATMOS A85 est commercialisé avec le dispositif d'allumage automatique du combustible. Pendant l'exploitation, le système brûleur, convoyeur externe et réservoir de combustible travaille d'une manière absolument automatique, commandé par le réglage électronique au moyen du détecteur de flamme (photocellule). Le combustible et l'air de combustion sont dosés dans le corps du brûleur d'une telle façon que l'efficacité de combustion maximale soit assurée ce qui signifie à la fois un procédé très écologique.

Pour le chauffage, il faut s'en servir uniquement des pellets de qualité dont le diamètre fait de 6 à 8 mm et la longueur de 5 à 25 mm. **Les pellets de qualité sont ceux fabriqués d'un bois doux et décortiqué, à savoir pellets blancs.**

Les cendres seront couramment évacuées par la porte ouverte de la chaudière une fois par 7 à 30 jours au besoin. Les cendres et les impuretés sédimentées dans la chambre de combustion du brûleur et dans celle de la chaudière sont capables de réduire considérablement la durée de vie, l'efficacité et la puissance de la chaudière.

C'est pourquoi le brûleur à pellets ATMOS A85 est équipé, dans sa version de base déjà, d'un dispositif de nettoyage pneumatique. Ce dispositif nettoiera la chambre de combustion du brûleur après chaque extinction ou bien dans les intervalles régulières programmées (programmation de l'usine : 4 heures - paramètre S42, S43). Grâce au nettoyage pneumatique, il suffit de contrôler, éventuellement de nettoyer la chambre de combustion tous les quinze jours ou tout le mois.

Il est recommandé de procéder une fois par an à un nettoyage approfondi des parties intérieures du brûleur, quand le brûleur sera retiré de la chaudière. Pour optimiser le nettoyage de la chambre de combustion (du creuset), on peut se servir d'un aspirateur spécial ou d'un râble.



- | | |
|--|---|
| 1 - interrupteur de fin de course | 6 - connecteur pour le câble d'interconnexion de la chaudière et du brûleur |
| 2 - thermostat de sécurité externe 95 °C | 7 - connecteur pour le branchement des capteurs TS, TV, TK et TSV |
| 3 - afficheur de l'électronique du brûleur | 8 - connecteur pour le branchement du compte-tours du ventilateur d'échappement de la chaudière |
| 4 - chambre de combustion (tuyère) du | |
| 5 - prise de courant pour le convoyeur | |

Le brûleur consiste dans les composantes suivantes :



ATTENTION - Pour le brûleur A85 sont destinés les convoyeurs sans arbre DRA50, longueur: 1,7 m, 2,5 m, 4m, 5m le diamètre de chaque convoyeur s'élevant à 80 mm.




Fig. 1 - tuyère de combustion du brûleur




Fig. 2 - chambre de combustion amovible - nettoyage régulier s'avère nécessaire




Fig. 3 - chambre de combustion avec la buse de nettoyage pneumatique et les ouvertures, derrière lesquelles se trouvent les spirales d'allumage



Fig. 4 - plaque portant les spirales d'allumage démontée




Fig. 5 - unité électronique de commande avec module d'extension AC07X-C (R5, R6) avec les boutons, réglette de borne inférieure (1-18), réglette de bornes supérieure pour raccorder les capteurs TS, TV, TK, TSV et la photocellule



Fig. 6 - photocellule - respectez son orientation correcte - nettoyage annuel recommandé




Fig. 7 - ventilateur du brûleur avec le volet d'air



Fig. 8 - interrupteur de fin de course avec sa butée spéciale




Fig. 9 - compte-tours du ventilateur et condensateur de démarrage



Fig. 10 - thermostat de sécurité sur le tuyau d'amenée des pellets 95 °C



Fig. 11 - branchement de la soupape électrique et du compresseur du nettoyage pneumatique du brûleur



Fig. 12 - brûleur - deux connecteurs à 6 fiches, à gauche le connecteur de puissance à droite le connecteur pour les capteurs, connecteur à 3 pins pour le raccordement du compte-tours du ventilateur de la chaudière et la dose d'alimentation du convoyeur



Fig. 13 - vue des capteurs de température situés dans le bac du bassin (TV et TS)




Fig. 14 - vue du capteur des gaz brûlés TS ou TSV situé dans le bac du carneau



Fig. 15 - vue du capteur de température de l'eau TK dans le bac de la chaudière DCxxP, Pxx



Fig. 16 - ensemble complet du brûleur ATMO85 avec compresseur pour le nettoyage pneumatique



Fig. 17 - pellets en bois de qualité – blancs, sans points noirs (écorce)



Fig. 18 - pellets en bois d'une mauvaise qualité – foncés, avec l'écorce (points noirs)

3. Equipement du brûleur

Equipement - composante du brûleur :

Butée pour l'interrupteur de fin de course	1 pièce
Câble d'interconnexion entre la chaudière et le brûleur avec un connecteur (6 x1.5 mm)	1 pièce
Instructions de service et d'entretien	1 pièce
Fusible - type F 3.15A/1500A/5 x 20mm (élément d'ignition)	2 pièces
Fusible - type F 0.8A/1500A/5 x 20mm (convoyeur)	1 pièce
Fusible - type F 1.0A/1500A/5 x 20mm (ventilateur - peut être remplacé par le coupe-circuit F0.8A)	1 pièce
Petit tisonnier de nettoyage	1 pièce
Jeu CP85KS pour le brûleur A85 avec compresseur	1 pièce

Equipement qui ne fait pas partie du brûleur et qu'on peut acheter plus tard :

Convoyeur pour les pellets DRA50 long de 1,7 m d'un dia de 80 mm - 40 W	- CODE: H0039
Convoyeur pour les pellets DRA50 long de 2,5 m d'un dia de 80 mm - 40 W	- CODE: H0037
Convoyeur pour les pellets DRA50 long de 4,0 m d'un dia de 80 mm - 40 W	- CODE: H0004
Convoyeur pour les pellets DRA50 long de 5,0 m d'un dia de 80 mm - 40 W	- CODE: H0005

Capteur de température de l'eau avec un câble long de 5 m (étendue de -20 à +110 °C) - type KTF 20 - CODE: P0431

Capteur de température des gaz brûlés avec un câble long de 2.5 m (étendue de -20 à +300 °C) - type VFF00-75P65 - CODE: P0414

Bac pour le capteur des gaz brûlés à monter dans le carneau G1/2" x 85 mm - CODE: V0524

Creux contenant l'étain pour pouvoir prolonger les conducteurs (des capteurs) - CODE: P0445

4. Sécurité, installation du brûleur et sa mise en service

Sécurité et raccordement du brûleur à la chaudière



AVERTISSEMENT - Avant la mise en fonctionnement du brûleur, il faut se mettre bien au courant de toutes les dispositions des présentes instructions de service. A la fois, il faut respecter toutes les instructions de sécurité pour le travail avec les installations de chauffage prescrite par la législation en vigueur.

- Espaces prévus pour l'installation du dispositif devront satisfaire la totalité de la réglementation protection-incendie conformément aux normes et aux lois en vigueur.
- Le dispositif doit être placé d'une telle manière qu'il soit possible de nettoyer et d'évacuer les cendres non seulement du brûleur, mais aussi de la chaudière, du carneau et de la cheminée.
- Il faut monter le brûleur à la chaudière par l'intermédiaire de la tresse de bourrage, du joint d'étanchéité en sibral mou ou d'un autre matériau d'isolement ou d'étanchement pour empêcher la fuite des gaz brûlés le long du brûleur dans le local de la chaufferie. Sous un des écrous, au moyen desquels le brûleur est fixé à la chaudière, doit se trouver **UNE PIÈCE METALLIQUE SPECIALE - BUTEE DE L'INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE**. Cette pièce sert à enfoncer l'interrupteur de fin de course qui veille à la position correcte du brûleur dans la chaudière. Il est strictement interdit de négliger l'installation de cette pièce de protection qui est liée directement à la sécurité anti-feu.
- Les raccords entre le brûleur et la chaudière doivent être bien serrés pour empêcher la fuite des gaz brûlés dans le local de la chaufferie.
- Au cours de l'installation il faut veiller à ce que les pellets puissent tomber librement par le flexible dans le brûleur. Les raccords entre le flexible, le brûleur et le convoyeur doivent être bien serrés.

Mesures de construction et mesures techniques pour améliorer la sécurité

- Le processus d'allumage et de combustion est réglé **par le réglage électronique par l'intermédiaire du détecteur de la flamme - photocellule**.
Au cas où la photocellule ne verra pas suffisamment la flamme lors de l'exploitation, elle mettra le brûleur hors service.
- Le réglage électronique **enregistre les tours du ventilateur** et dès qu'il y a des problèmes, il mettra le brûleur hors de service.
- Sur le cadre du brûleur, il y a **l'interrupteur de fin de course et la butée de l'interrupteur de fin de course** qui ne permettra pas de démarrer le brûleur dans le cas où ce dernier n'est pas correctement fixé à la chaudière (par ex. après le nettoyage du brûleur). Quand l'interrupteur de fin de course a été ouvert pendant une exploitation normale du brûleur, le brûleur sera mis automatiquement hors d'usage. Dans le cas où les granulés de bois n'ont pas été allumés malgré deux tentatives avec l'amenée du combustible et une tentative sans cette amenée, le brûleur sera mis automatiquement hors d'usage.


- Au cas de l'épuisement des pellets dans le réservoir pendant la marche normale du brûleur, le brûleur procédera à une nouvelle tentative de redémarrer et s'arrêtera. Dès que les pellets sont disponibles dans le réservoir et le convoyeur est chargé, on démarrera le brûleur tout simplement **en activant ou désactivant l'interrupteur** du brûleur se trouvant au tableau de la chaudière.
- Le flexible transparent liant le brûleur au convoyeur externe est fabriqué d'une matière spéciale qui se fondra à une température trop élevée et se transformera en ressort qui séparera le brûleur du réservoir à combustible.
- **Thermostat de sécurité** - situé sur le tube assurant l'alimentation du brûleur en combustible, arrêtera le brûleur dès que la température dépasse 95 °C. Il protège ainsi le brûleur contre le rallumage des granulés dans le convoyeur et contre toute exploitation avec un bouchon dans le tube d'évacuation des gaz brûlés de la chaudière (par ex. chaudière non nettoyée, poussière accumulée dans le carneau et la cheminée). Le thermostat de sécurité arrêtera le brûleur également après la perforation du flexible liant le brûleur au convoyeur - danger de la fuite des gaz brûlés dans la chaufferie.



INFO - Après tout arrêt du brûleur, l'afficheur signalera un message par défaut (ALERTE). Tout défaut doit être aussitôt identifié et levé! Ce n'est qu'après la levée du défaut qu'on peut redémarrer le brûleur tout simplement en **activant ou en désactivant l'interrupteur** du brûleur qui est situé au tableau de la chaudière.


Dimensions de l'orifice de montage du brûleur à la chaudière

Les chaudières D80P, P80 sont équipées du cadre avec une tresse de bourrage de 18 x 32 mm.



Légende :


1. brûleur A85
2. joint d'étanchéité
3. vis M10
4. écrou décoratif M8



5. Milieu et installation de la chaudière avec le brûleur dans la chaufferie

Les chaudières équipées d'un brûleur aux pellets peuvent être installées dans « le milieu de base », AA5/AB5 conf. à la norme CSB3320001. Les chaudières doivent se trouver dans une chaufferie avec l'amenée assurée de l'air indispensable pour la combustion. L'installation des chaudières dans les espaces d'habitation est absolument interdite (y compris les corridors). La section de l'orifice d'amenée de l'air de combustion dans la chaudière doit faire 350 cm² au minimum.

- 1 - Cheminée
- 2 - Carneau
- 3 - Chaudière
- 4 - Brûleur A85
- 5 - Convoyeur externe
- 6 - Réservoir (1000 l)



6. Cheminée

Le raccordement de la chaudière avec le brûleur à la cheminée est toujours soumis à l'approbation d'une entreprise de ramoneurs compétente. La cheminée doit être capable de produire à n'importe quel moment un tirage suffisant pour évacuer les gaz brûlés dans l'atmosphère extérieure, et ceci dans toutes les conditions de service possibles. Pour assurer la fonction correcte des cheminées, il est important que chaque cheminée autonome soit bien dimensionnée: en effet, **la combustion, le rendement et la durée de vie de la chaudière dépendent de son tirage.** Le tirage dépend directement de sa section, de sa hauteur et de la rugosité de sa paroi intérieure. Il est interdit de raccorder un autre appareil à une cheminée à laquelle est raccordée la chaudière. **Le diamètre de la chaudière ne peut pas être inférieure à celui de la sortie de la chaudière (180 mm au moins).** Le tirage de la cheminée doit assurer les valeurs prévues (v. données techniques des instructions de service de la chaudière). Toutefois, sa taille ne peut pas être exagérée pour ne pas réduire l'efficacité de la chaudière et ne pas détériorer la combustion (ne pas « déchirer » la flamme). Le tirage de la cheminée est-il trop grand, installez un étrangleur ou un limiteur de tirage entre la chaudière et la cheminée.

Repères pour les dimensions de la section de la cheminée :

20 x 20 cm
Ø 20 cm

hauteur de 9 m
hauteur de 10 m

Les dimensions exactes des cheminées sont définies par la norme CSN 73 4201.


Le tirage requis de la cheminée est cité toujours dans le chap. « Données techniques » des Instructions de service pour la chaudière respective.



ATTENTION - Durant l'exploitation, le tirage de la cheminée doit assurer une dépression initiale de 2 Pa dans la chambre de combustion de la chaudière.

7. Carneau de fumée de la chaudière

Le carneau de fumée de la chaudière doit déboucher dans la cheminée. Dans le cas où il n'est pas possible de raccorder les chaudières directement à la chaudière, le raccord correspondant doit être le plus court possible, **ne dépassant jamais 1 m**, sans toute surface de chauffe supplémentaire, **ascendant vers la cheminée**. Mécaniquement, les carneaux doivent être solides et étanches pour empêcher toute la fuite des gaz brûlés ; il faut assurer la possibilité de les **nettoyer de l'intérieur**. Il est interdit de mener les carneaux par les unités d'habitation ou d'exploitation appartenant aux tiers. La section intérieure du carneau ne peut pas être supérieure à celle de la ventouse et ne peut pas se resserrer en direction de la cheminée. L'emploi des coudes de fumée est déconseillé. Les réalisations possibles des passages des carneaux par les charpentes en matières inflammables sont décrites dans les annexes 2 et 3 de CSN 061008, tout en étant convenables surtout pour les constructions mobiles, chalets en bois etc.



- 1 - Thermomètre des gaz brûlés
- 2 - Orifice de nettoyage
- 3 - Régulateur (limiteur) de tirage / etrangleur



INFO - Le tirage de la cheminée est-il trop grand, installez un régulateur (limiteur) de tirage /3/ ou un limiteur de tirage entre la chaudière et la cheminée.

8. Protection incendie lors de l'installation et de l'emploi des appareils thermiques

Extraits de la norme CSN 061008 - Sécurité incendie des appareils locaux et des sources de chaleur.

Distances de sûreté

Pour l'installation de chaque appareil, il faut respecter la distance de sûreté des matériaux de construction qui fait 200 mm au minimum. Cette distance est obligatoire pour les chaudières et les carneaux situés à proximité des matériaux inflammables, classes B, C1 et C2 (classes d'inflammabilité : voir le tableau N °1). La distance de sûreté sera doublée, quand les chaudières et les carneaux de fumée seront situés à proximité des matériaux inflammables de la classe C3 (voir le tableau N °1). Aussi la distance de sûreté sera-t-elle doublée, si les chaudières et les carneaux sont proches des matériaux dont la classe d'inflammabilité n'est pas définie. La distance de sûreté sera réduite à la moitié (100 mm), quand on a utilisé une plaque d'isolation thermique (en amiante), épaisse de 5 mm au moins, située à 25 mm du matériau inflammable protégé (isolation inflammable). La plaque de blind-

age ou l'écran protecteur (sur l'objet protégé) devra dépasser les contours des chaudières, y compris les carnaux, de chaque côté au moins de 300 mm. Une plaque de blindage ou un écran protecteur doivent protéger également les objets d'équipement dans le cas où il n'est pas possible de respecter la distance de sûreté (par ex. dans les constructions mobiles, chalets etc. - pour une description plus détaillée, consultez la norme CSN 061008). La distance de sûreté est à respecter également quand les objets d'équipement sont conservés à proximité des chaudières.

Quand les chaudières sont installés sur un sol en matériaux inflammables, elles doivent être portées d'une plaque d'appui non inflammable, dont le plan dépasse le contour de la chaudière du côté de l'orifice de chargement et du bac cendres au moins de 300 mm et de 100 mm au minimum des autres côtés. Pour les plaques d'appui calorifuges, il est possible d'appliquer tous les matériaux dont l'inflammabilité correspond à la classe A.

Tableau N °1


Classe d'inflammabilité des matériaux et des produits de construction	
A - ininflammables	granit, grès, bétons, briques, carreaux céramiques, mortiers, enduits anti-incendie
B - difficilement inflammable	aluminium, isomine, matériaux sur la base du bois, plaques en feutre de basalte, plaques en fibres de verre, novodur
C1 - de mauvaise inflammabilité	bois feuillu (chêne, hêtre), panneaux de fibre de bois, contre-plaqué, sircolithe, wersalithe, papier durci
C2 - de moyenne inflammabilité	bois conifère (pin, mélèze, épicéa), panneaux de copeaux et de liège, revêtements de sol en caoutchouc (Industrial, Super)
C3 - d'inflammabilité facile	panneaux de fibre de bois (Hobra, Sololak, Sololithe), matériaux de cellulose, polyuréthane, polystyrène ; polyéthylène, chlorure de polyvinylidène allégé



ATTENTION - Dans les conditions qui pourraient provoquer le danger d'une fuite transitoire des gaz ou des vapeurs au cours des travaux et d'un feu ou d'une explosion suivants (par ex. collage du linoléum, PVC etc.), il faut arrêter les chaudières bien avant la naissance d'un tel risque. **Il est interdit de poser les objets en matières inflammables sur les brûleurs ou les chaudières dans les distances inférieures à la distance de sûreté (v. CSN EN 13501-1).**

Tout simplement dit, ne pas déposer les objets facilement inflammables à proximité d'une chaudière.

9. Couplage de base de la chaudière D80P, P80 avec le bassin de compensation pour le réglage du brûleur en fonction des capteurs TS et TV, commande indépendante du circuit de chauffage par la régulation électronique ACD 01 / ACD 03/04




INFO - Capteur TK inséré dans le bac de la chaudière (montage effectué à l'usine). Les capteurs TV et TS (accessoires de la chaudière) situés sur le bac d'accumulation sont raccordés directement au brûleur. Le brûleur à pellets ATMOS A85 commande directement le ventilateur d'échappement de la chaudière (R) et la pompe dans le circuit de chaudière (R2). Commande des fonctions de nettoyage pneumatique depuis le réglage du brûleur AC707X avec un module d'extension - du compresseur (R5) et de la soupape pneumatique via (R6). Le réglage ACD01 commande le système de chauffage seulement.

Accessoires nécessaires (fait partie du brûleur): il n'est nécessaire d'acheter rien en plus
(Le réglage ACD 01 ne fait pas partie de la livraison)

Paramétrage conforme au système: S6 = 3, S14 = 12, S15 = 2, S67 = 15, S68 = 16

Pompe du circuit de la chaudière est commandée directement à partir du brûleur ATMOS A85 (R2 - le paramètre S37 S37 = 75 °C) (le thermostat est raccordé sur la pompe en série par la sortie R2 - ajustage fait à l'usine).

10. Couplage de base de la chaudière D80P avec le bassin de compensation et le réglage électronique ACD01 / ACD 03/04 de l'eau de retour pour la chaudière



INFO - dans le cas de l'installation du réglage électronique ACD 01 / ACD 03/04, aucun jeu ou capteurs ne seront pas raccordés au brûleur.

Les capteurs faisant partie de l'équipement du brûleur seront utilisés également pour le réglage ACD 01 / ACD 03/04 (TV = PF et TS = KSPF).

Le brûleur à pellets ATMOS A85 commande directement le ventilateur d'échappement de la chaudière

Commande des fonctions de nettoyage pneumatique depuis le réglage du brûleur AC707X avec un module d'extension - du compresseur (R5) et de la soupape pneumatique via (R6).

Le réglage ACD01 / ACD 03/04 commande la marche de l'ensemble de la chaudière et du système de chauffage à l'exception le ventilateur d'évacuation de la chaudière et du nettoyage pneumatique du brûleur (réglage directement depuis le brûleur).

Paramétrage conforme au système: S6 = 3, S14 = 12, S15 = 1, S67 = 15, S68 = 16

11. Raccordement de la chaudière et du brûleur au secteur

Le brûleur est raccordé au secteur 230 V, 50 Hz, et ceci exclusivement au moyen d'un cordon de secteur **sans fiche par l'intermédiaire de la chaudière** pour éviter tout échange des conducteurs (L, N). Lors de l'échange, l'alimentation en courant du secteur ne peut être remplacé que par le même type - l'échange est à confier à une entreprise de service spécialisée. La chaudière doit être installée d'une telle façon que le connecteur du brûleur soit toujours accessible pour le personnel de service (conf. à CSN EN 60335-1).



ATTENTION - Le raccordement des chaudières et des brûleurs doit être réalisé par une personne dûment qualifiée conformément aux règlements en vigueur dans le pays, une attention spéciale étant toujours prêtée à la mise de la chaudière à la terre conformément au schéma annexé.

Le brûleur installé à la chaudière, le technicien raccordera le brûleur et puis la chaudière elle-même au secteur (au réseau électrique) conformément au schéma de branchement annexé (p 21).

Couplage:

Le brûleur sera lié à la chaudière par le câble à 6 conducteurs une extrémité duquel sera raccordé au moyen des connecteurs à 6 fiches au brûleur (fait partie du brûleur), tandis que l'autre extrémité par le connecteur à 6 fiches à la chaudière.


Signification des conducteurs:

- **noir - phase L1** (230V, 50Hz) - dès que l'interrupteur principal de la chaudière est mis en circuit, le conducteur noir est toujours sous tension (indépendamment du thermostat de la chaudière). Il s'agit de la tension d'alimentation du brûleur. Cette phase doit être protégée par le thermostat de sûreté de la chaudière (95 - 110 °C)
- **brun - phase L2** (230V/50Hz) - le conducteur brun est commandé par le thermostat de réglage ou par un autre thermostat au tableau de la chaudière. Il amène la phase, l'impulsion pour démarrer le brûleur. Il est estimé comme un signal de démarrage (d'allumage) et d'arrêt. Cette phase doit être protégée par le thermostat de sûreté de la chaudière (95 - 110 °C).
- **gris - réserve R (L3)** (230V/50Hz) - le conducteur gris sera raccordé directement au connecteur à 6 fiches de la chaudière. Il remplira la fonction d'une réserve pour les fonctions différentes du brûleur caractérisées par le paramètre S6. Dans ce cas-là, il sert à commander **l'électrovalve** du nettoyage pneumatique du brûleur.
- **rouge - réserve R2** (230V/50Hz) - le conducteur rouge sera raccordé directement au connecteur à 6 fiches de la chaudière. Il remplira la fonction de la seconde réserve libre pour les fonctions différentes du brûleur caractérisées par le paramètre S14. Dans ce cas-là, il sert à commander **le compresseur** du nettoyage pneumatique du brûleur.
- **bleu - N** - neutre - le conducteur bleu sera connecté au connecteur neutre.
- **jaune-vert PE** - protection : mise à la terre – le conducteur jaune-vert sera raccordé à la terre.




INFO - nouveau : entre le brûleur et le ventilateur de la chaudière, il y a maintenant utilisé un câble à trois conducteurs appartenant au compte-tours, dont une extrémité est branchée, au moyen d'un connecteur à 3 fiches, au brûleur (qui fait partie du câble du ventilateur de la chaudière), tandis que l'autre extrémité est connectée au connecteur du ventilateur d'échappement se trouvant dans le capotage de la chaudière.

12. Schéma de raccordement de l'électronique AC07X avec un module d'extension AC07X-C pour le brûleur A85



ATTENTION - Pour le couplage des capteurs TS, TV, TK et TSV, le raccordement des fils concrets est sans importance (échange possible). Les capteurs TK a TSV ne font partie de la livraison et seront achetés en jeu ou chacun séparément. Le module élargissant AC07X-C est conçu dans le cas des chaudières D80P et P80 pour la commande du nettoyage pneumatique du brûleur par les paramètres S67 et S68.

14. Schéma de branchement électrique pour la chaudière D80P, P80 équipée du ventilateur d'échappement, modèle AC07X, avec connecteur à 6 fiches, commande du ventilateur d'échappement de la chaudière (R), les pompes dans le circuit de la chaudière du brûleur (R2), la commande des fonctions du nettoyage pneumatique de la régulation du brûleur avec le module élargissant AC07X-C - compresseur (R5) et de la soupape pneumatique via (R6)



REMARQUES:
NOTEN:
POZNÁMKY:

- (A) VARIANTES DES BORNES D'ALIMENTATION "REG L,N,PE" (CREUX/FASTON 6,3) POUR LE REGLAGE ELECTRONIQUE
VARIANTS OF RESERVOIR POINTS "REG L,N,PE" (FERRULE/ FASTON 6,3) FOR ELECTRONIC REGULATION
SPEISEKLEMMEN-VARIANTEN "REG L,N,PE" (ADERENDHÜLSE/FA STON 6,3) FÜR ELEKTRONISCHE REGELUNG
- (B) BORNE DE CONNEXION "L2 - OUT" DU BRÛLEUR A85 POUR LE REGLAGE ELECTRONIQUE (ACD01)
RESERVOIR POINT "L2 - OUT" OF BURNER ASS TO THE ELECTRONIC REGULATION (ACD01)
SPEISEKLEMMEN "L2 - OUT" DER BRÛLER A85 FÜR DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG (ACD01)
- (C) BORNE DE CONNEXION "L - PUMP" DE LA POMPE DE LA CHAUDIERE POUR LE REGLAGE ELECTRONIQUE (ADC01)
RESERVOIR POINT "L - PUMP" OF BOILER PUMP TO THE ELECTRONIC REGULATION (ADC01)
SPEISEKLEMMEN "L - PUMP" DER KESSELPUMPE FÜR DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG (ADC01)
- (D) DANS LES CAS OU LE BRÛLEUR A85 SERONT COMMANDES PAR LE REGLAGE ELECTRONIQUE, DECONNECTEZ LE CONNECTEUR "PT - C" ET "PT - 1"
WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BURNER A85 CONNECTORS "PT - C" AND "PT - 1" MUST BE UNCONNECTED
DEN KÖNNKETTEN "PT - C" UND "PT - 1" ABKLEMMEN BEI DER BRÛLERBEDIENUNG A85 DER ELEKTRONISCHE REGELUNG
- (E) DANS LES CAS OU LE BRÛLEUR SERA COMMANDE PAR LE REGLAGE ELECTRONIQUE, DECONNECTEZ LE CONNECTEUR "TC - C" ET "TC - 2"
WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILER PUMP CONNECTORS "TC - C" AND "TC - 2" MUST BE UNCONNECTED
DEN KÖNNKETTEN "TC - C" UND "TC - 2" ABKLEMMEN BEI DER KESSELPUMPEBEDIENUNG DER ELEKTRONISCHE REGELUNG
- (F) DÉFAUT DU CONTRÔLE POMPE CHAUDIERE SUR LA SORTIE "R2"
DEFAULT CONTROL OF BOILER PUMP FROM BURNER BY OUTPUT "R2"
DEFALUT KESSELPUMPEBEDIENUNG VON BRÛLER DURCH OUTPUT "R2"
- (G) COMMANDE ALTERNATIVE DE LA POMPE PAR LE THERMOSTAT - LIBÉRATION DE LA SORTIE "R2"
ALTERNATIVE THERMOSTAT PUMP CONTROL - RELEASE OF OUTPUT "R2"
ALTERNATIVE KESSELPUMPEBEDIENUNG - FREIGABE VON AUSGANG "R2"
- (H) BORNES DE CONNEXION POUR LE REGLAGE DE LA CHAUDIERE EXTERNE - BORNE A L'INTERIEUR DU CONNECTEUR
ACCES POINT FOR EXTERNAL BOILERREGULATION PLUG IN CONNECTOR
ANLAGEUNG FÜR EXTERN KESSELREGELUNG KLEMMEN IN DEN KÖNNKETTEN
- (I) CONNECTEUR (NOIR/ROUGE) - POUR MOTEUR D'ÉVACUATION DES CENDRES
CONNECTOR (BLACK/RED) - FOR MOTOR OF ASH-REMOVER
KÖNNKETTEN (SCHWARZ/ROT) - FÜR DEN ENTASCHUNGSMOTOR
- (J) OPTION-MODULE AD01-MODULE TEMPORISUR ENLÈVEM. DES CENDRES-RACCORDE AU MOTEUR D'ENLÈVEMENT DES CENDRES PAR UN CONDUCT. AUXILIAIRE BRANCHÉ AU CONN. ROUGE/NOIR 3P
OPTIONAL ACCESSORIES - MODUL AD01 - TIMEUNIT OF ASH-REMOVER - CONNECTED TO THE ASH REMOVAL MOTOR PILOT CABLE INTO THE RED/BLACK 3P CONNECTOR
OPTIONALES ZUBEHÖR - MODUL AD01 - ZEITBEDIENUNG FÜR DEN ENTASCHUNGSMOTOR UNTER PILOT KABEL IN DIE ROT/SCHWARZ 3P-KÖNNKETTEN ANGESCHLOSSEN

19-01-01_D80P_A85_6P_PUMP.sch

15. Mise en service



ATTENTION - L'installation peut être mise en service seulement, quand le brûleur est raccordé à la chaudière, la chaudière par le carneau de fumée à la cheminée dont le tirage est suffisant et quand il y a une quantité suffisante de pellets de bonne qualité stockés dans le réservoir. **Comme pellets de qualité sont estimés des granulés fabriqués d'un bois mou, décortiqués, à savoir pellets blancs, dia de 6 à 8 mm, long de 5 à 25 mm. Ces pellets ne s'agglomèrent pas. La combustion des pellets noirs ou des pellets avec leur écorce, où il y a des points noirs visibles, a pour conséquence la naissance des agglomérats qu'il faut évacuer de la tuyère du brûleur chaque jour. Autrement, la chambre de combustion et le flexible d'alimentation du convoyeur seront obturés.**

C'est pourquoi le brûleur à pellets ATMOS A85, dans sa version de base déjà, d'un dispositif de nettoyage pneumatique. Ce dispositif nettoiera la chambre de combustion du brûleur après chaque extinction ou bien dans les intervalles régulières programmées (programmation de l'usine : 4 heures - paramètre S42, S43). Grâce au nettoyage pneumatique, il suffit de contrôler, éventuellement de nettoyer la chambre de combustion tous les quinze jours ou tout le mois.



INFO - Les pellets sont à stocker dans les récipients (espaces) secs et propres ; en complétant le réservoir, évitez toute contamination des pellets par les objets inconnus susceptibles de bloquer le transporteur, éventuellement exercer une influence néfaste sur le procès de combustion.

Conditions à satisfaire par le convoyeur externe et le réservoir à pellets lors du premier démarrage du brûleur:

- Il faut installer le convoyeur à vis sans fin à l'intérieur du réservoir d'une telle façon que le chargement des pellets soit facile. S'il s'agit d'un réservoir, où le niveau des pellets sera supérieure à 2 m, il faut équiper le convoyeur d'un petit toit protecteur qui empêchera le blocage du convoyeur. Le blocage du convoyeur est dû à la poussière contenue dans les pellets et à une pression élevée dépendante du niveau des pellets. **Pour les réservoirs à pellets ATMOS 250, 500 et 1000 l, aucun toit protecteur ne sera nécessaire.**
- le flexible liant le brûleur au convoyeur doit être tendu, bien fixé et dûment incliné pour faciliter la chute des pellets dans le brûleur
- la fiche (connecteur) du convoyeur à vis sans fin doit être mise dans la prise de courant du brûleur.

Processus de chargement du convoyeur:

- Raccordez la fiche (le connecteur) du convoyeur à vis sans fin à une prise courante dans le mur. Dès que les premiers pellets dépassent le plus haut point et commencent à tomber par le flexible dans le brûleur, réinsérez la fiche du convoyeur à vis sans fin externe dans la prise de courant située sur le brûleur.

Service normal:

- Au moyen du thermostat sur le tableau de la chaudière, choisissez la température de service souhaitée de 80 - 90 °C et mettez en circuit l'interrupteur du brûleur situé au tableau de la chaudière et l'interrupteur principal.

L'algorithme de démarrage (START) se déroulera comme suit:

- Au moment du démarrage, **c'est le convoyeur à vis sans fin qui se mettra à marcher et l'élément d'ignition qui s'allumera** (tandis que le ventilateur sur le brûleur et la chaudière restera arrêté).
- La durée de la marche du convoyeur à vis sans fin est définie par le **paramètre T1** et respecte le temps nécessaire pour la charge suffisante pour l'allumage. Tout de suite après le versement de la charge d'allumage, le convoyeur s'arrêtera. **C'est le ventilateur du brûleur qui se mettra à marcher** - il s'agit du nombre de tours d'allumage - **paramètre S2 S2 et à la fois le ventilateur d'évacuation de la chaudière.**
- Les pellets allumés, **la phot cellule enregistrera la lumière** ce qui provoquera, avec un petit retard, **la désactivation de l'élément d'ignition.**
- Le brûleur passera à la phase, dans laquelle le combustible **commencera bien à flamber** – **paramètre T7.**

Le déroulement de l'algorithme de l'exploitation est comme suit:

- Dès que le combustible brûle bien, **le brûleur commencera à augmenter successivement son rendement - paramètre T10.**
- Le rendement nominal obtenu, le brûleur travaillera dans le régime courant dans lequel il restera jusqu'à ce que le système de chauffe et le bassin de compensation atteignent la température souhaitée. **Le rendement du brûleur dépend de la quantité de pellets** transportés par le convoyeur à vis sans fin à la chambre de combustion **pendant une heure.** Le convoyeur à vis sans fin travaille **avec interruptions** conformément aux **paramètres T4 et T6.** Les paramètres T4 et T6 sont réglés conformément aux instructions de la page 27.
- Tout de suite après le réglage du rendement nominal du brûleur, il faut également régler **la quantité d'air de combustion** nécessaire pour le taux de combustion optimal du combustible. Cette quantité peut être optimisée par **le volet d'air du ventilateur du brûleur** ou par un changement dans le nombre de tours du brûleur (**paramètre S3**). Nous recommandons de confier **le réglage exact à une personne dûment qualifiée qui se servira de l'analyseur des gaz brûlés.**

L'algorithme d'extinction se déroulera comme suit :

- Toute de suite après **l'obtention de la température souhaitée** au thermostat (par ex. 85 °C) ou de la température dans le bassin de compensation - température au capteur inférieur TS -, le réglage électronique du brûleur arrêtera **le convoyeur à vis sans fin externe.** Les pellets se trouvant dans la chambre de combustion **finiront lentement de brûler.** L'extinction optimale des pellets dans la chambre de combustion sera facilitée par la marche du ventilateur du brûleur pendant un certain temps - **paramètre T5.** Après la baisse de la température de l'eau dans la chaudière ou bien après le déchargement du bassin de compensation - température signalée par le capteur supérieur TV - le brûleur sera redémarré de la même façon comme c'est décrit plus haut. Dans le cas de l'installation d'un bassin de compensation avec l'échangeur solaire et de l'activation de la fonction pour l'optimisation automatique (commutation) des capteurs, paramètre S15 = 3, le capteur TK peut arrêter le brûleur en place du capteur TS.

Les autres algorithmes se dérouleront comme suit :

- Dans le cas où la première tentative d'allumer le combustible chargé n'a pas réussi, le brûleur répètera tout le processus. Après la deuxième tentative d'allumage non réussite, le brûleur passera à la troisième tentative : le transport du combustible sera interrompu et c'est seulement l'élément d'ignition qui continuera à travailler. Si la troisième tentative ne réussit pas, le brûleur sera mis hors de service, car il y a probablement une panne ou bien les pellets sont épuisés.
- Po Dans le cas d'un manque de courant de courte durée, le **brûleur sera redémarré automatiquement**, après avoir procédé au diagnostic, après une extinction totale, le nettoyage pneumatique du brûleur et un nouveau démarrage.



INFO - Cette suite des opérations est programmée avec l'intention d'assurer un fonctionnement du brûleur sûr et sans problèmes.

16. Commande et réglage du brûleur

Afficheur et tableau de commande

L'électronique du brûleur est équipée de 4 boutons pour un commande facile et intuitif.

Enter - valide la frappe d'une donnée ou d'un paramètre ou assure **l'accès à un menu**.

Esc - touche pour le retour d'un menu

↑ **Flèche en haut** - permet de dérouler un menu ou d'augmenter la valeur d'un paramètre.

↓ **Flèche en bas** - permet de dérouler un menu ou de baisser la valeur d'un menu




INFO - pour l'accès au menu principal, **appuyez sur la touche d'entrée (Enter)**.

C'est le menu secondaire **PARAMETRE** qui sera affiché. Si vous voulez modifier les paramètres fondamentaux du brûleur, validez encore une fois en appuyant sur la touche **Entrée (Enter)**.

Si vous voulez arrêter **OFF (STOP)** ou démarrer **ON (START)** le brûleur ou bien ouvrir les menus secondaires **INFORMATION**, **MOT** (de passe) ou **TESTER**, ne validez pas (**PARAMETRE**), mais continuez & dérouler au moyen de la flèche en haut ou en bas. En appuyant sur la touche Entrée (**Enter**), validez les commandes **ON (START)** et **OFF (STOP)** ou déroulez le menu secondaire souhaité. De la même façon sont déroulés les menus et les paramètres dans chaque menu. **Pour inscrire les données concrètes ou les chiffres, servez-vous des flèches en haut (+) ou en bas (-)**. La frappe d'une donnée est validée par la touche d'entrée (**Enter**). Un retour partiel ou le retour à l'affichage de départ sera effectué par un ou plusieurs appuis sur la touche **Esc**.

Afficheur et ses touches

1. Information sur l'état du brûleur
 - START** - phase de démarrage
 - REGIME** - exploitation courante
 - STOP** - phase de la combustion résiduelle régime de veille
2. Température **TV** (v. page 53) - seulement quand les capteurs TS et TV sont installés
3. Température **TS** (v. page 53) - seulement quand les capteurs TS et TV sont installés
4. Ligne contenant les symboles
 - information sur l'exploitation des systèmes du brûleur (voir p. 60)



menu PRINCIPAL

ON (START) - il s'agit de la commande du démarrage du brûleur. Pour le démarrer, appuyez sur la touche d'entrée (**Enter**) pour valider.

OFF (STOP) - il s'agit de la commande d'arrêter le brûleur. Pour l'arrêter, appuyez sur la touche d'entrée (**Enter**) pour valider.

PARAMETRE - c'est un **menu autonome** dans lequel on peut régler les paramètres et les fonctions en fonction du type de la chaudière et du système de chauffage ce qui dépend du niveau d'autorisation.

INFORMATION - c'est un **menu autonome** dans lequel on peut consulter l'état actuel de tous les dispositifs et des éléments du brûleur A85.

MOT - le mot de passe est un paramètre très important **destiné seulement aux techniciens de service**. Après avoir inscrit son mot de passe, le technicien de service peut modifier de certains paramètres conformément à son niveau d'autorisation.

MODULE - affiche le module complémentaire actuellement connecté, par exemple AC07X-C.

PROFIL - affiche le profil du brûleur actuellement défini - A25, A25 pneu, A25 GSP, A25 GSP pneu, A25PX, A25PX pneu, A45, A45 pneu, A85, A85 pneu, A85 pneu C

Niveaux d'autorisation: client, technicien de service (installateur), constructeur

Paramètres accessibles en fonction du niveau d'autorisation:

client : T1, T4, T6, S16, S17, S18, S19, Restart, Langue

technicien de service: T1, T2, T4, T5, T6, T7, T8, T10, S1, S2, S3, S6, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S24, S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39, S40, S41, S42, S43, S44, S45, S48, S49, S50, S51, S52, S53, S54, S55, S56, S57, S58, S59, S60, S61, S62, S63, S64, S65, S66, S67, S68, OffsetTS, OffsetTV, OffsetTK, OffsetTSV, Reset, Restart, Langue

constructeur: tout



ATTENTION - il est expressément interdit au client de modifier les paramètres ou fonctions du brûleur sans autorisation du constructeur ou du technicien de service, quoique il y ait des paramètres non protégés par un mot de passe. Autrement, le constructeur se réserve le droit de ne pas reconnaître la garantie en conséquence d'une intervention incompétente dans le brûleur.

Les mots de passe représentent un secret de fabrication de la société ATMOS et le technicien de service (installateur) n'est pas autorisé à les transmettre aux tiers sans autorisation.



INFO - Lors de l'échange d'un élément d'ignition le **technicien de service est obligé d'inscrire le mot de passe 1234 que videra les algorithmes de contrôle** pour les éléments d'ignition. Sans avoir inscrit ce mot de passe, il ne pourra jamais démarrer (activer) les éléments d'ignition.

Les mots de passe et leur fonction

Mot de passe	Oprávnění / Funkce
	Technicien de service
	Constructeur
8118	Activation et désactivation du contrôle du nombre de tours du ventilateur
	Blocage et déblocage de la totalité des paramètres
1234	Mise à zéro des algorithmes de contrôle pour les éléments d'ignition

TESTER - s'est un **menu autonome** dans lequel on peut tester séparément tous les éléments du brûleur, quand il y a des problèmes ou une panne.



ATTENTION - Pendant les tests, le brûleur sera mis hors d'action, c'est pourquoi il faut que le brûleur finisse bien de brûler avant qu'il soit testé.

Menu PARAMETRE

- **Systeme** - type du produit pour lequel est l'électronique destinée... (**A85 pneu C**)
(A25, A25 pneu, A25 GSP, A25 GSP pneu, A25PX, A25PX pneu, A45, A45 pneu, A85, A85 pneu, A85 pneu C)
- **paramètre T1** - temps pour réaliser le chargement des pellets d'allumage... (**85 s**)
- **paramètre T2** - temps maximal pour allumer les pellets (suivi par la tentative d'allumer suivante)...(**15 min**)
- **paramètre T4** - durée de la marche du convoyeur à vis sans fin après un arrêt - réglage du rendement... (**8,3 s**)
- **paramètre T5** - durée de la marche du ventilateur par inertie à l'arrêt après la commande STOP - pour que les pellets dans la chambre de combustion soient bien brûlés... (**25 min.**)
- **paramètre T6** - durée d'arrêt du convoyeur à vis sans fin après la marche – réglage du rendement...(**12 s.**)
- **paramètre T7** - temps nécessaire pour mettre la charge d'allumage du combustible en flammes...(**40 s**)
- **paramètre T8** - durée du démarrage fixe de l'élément d'ignition dans le cas des pellets mal brûlés dans la chambre de combustion après l'expiration du paramètre T5 - n'est valable que pour la première tentative d'allumage... (**6 min**)
- **paramètre T10** - temps pour la mise en marche successive du brûleur jusqu'au rendement nominal... (**20 min**)
Si **T10 = 0**, la fonction est désactivée.

Réglage du rendement et de la qualité de combustion souhaités:

Pour régler le rendement souhaité, servez-vous des paramètres T4 et T6

Le rendement effectif dépend entre autre du diamètre des pellets et de l'inclinaison du convoyeur. C'est pourquoi il est important de savoir que chaque modification de la pente du convoyeur ou du diamètre des granulés aura pour conséquence la nécessité d'un nouveau réglage du brûleur.

La qualité de la combustion peut être réglée au moyen du volet du ventilateur : afin que la flamme finisse au bord avant de l'espace sphérique qui se trouve dans la partie supérieure de la chambre de combustion. Ainsi, s'il s'agit de la chaudière D80P, les flammes rempliront la totalité de l'espace de la chambre de combustion. De toute façon, il faut éviter que les flammes rampent dans l'espace se trouvant au-dessus de l'espace sphérique.

Avant de procéder au réglage fin de la combustion, il faut toujours attendre 30 - 60 minutes pendant l'exploitation ininterrompue et il est recommandé de se servir d'un analyseur des gaz brûlés. Il est recommandé de choisir un tel réglage du brûleur que les valeurs de O₂ excédentaire restent entre 7 et 10 (12) % et le taux moyen de CO soit inférieur à 250 mg/m³. Pendant l'exploitation, la température des gaz brûlés ne peut jamais être inférieure à 110 °C et supérieure à 250 °C.



INFO - Comme le brûleur a bien des fonctions (paramètres), il s'agit en principe du réglage des paramètres les plus importants qui caractérisent le rendement du brûleur, à savoir de **T4 et T6, du volet d'air - tours du ventilateur S3, ouverture du volet d'air.**

Repères pour le réglage du brûleur avec les convoyeurs DRA50 - 1.7, 2.5, 4 et 5 m pour tous les rendements et les pellets du dia de 6 mm, l'angle de la pente du convoyeur étant de 45 °:

Rendement de la chaudière	Paramètre T1	Paramètre T4	Paramètre T6	Paramètre S3	Volets du ventilateur du brûleur pour les chaudières équipées des ventilateurs d'extraction
50 - 60 kW	85 s	5 s	12 s	30 %	47 mm
70 - 80 kW	85 s	8,3 s	12 s	47 %	67 mm



ATTENTION - Le paramètre T4 ne peut jamais être ajusté à une valeur supérieure à 9 s.



INFO - Au besoin, vu la place insuffisante dans la chaufferie, il est possible de réduire la longueur du convoyeur à vis sans fin ou ses pieds comme il faut, l'angle de la pente du convoyeur restant toutefois supérieur à 45 °. **La longueur minimum du flexible entre le brûleur et le convoyeur doit être supérieure à 30 cm.** Longueur maximum du flexible ne devrait pas être supérieure à 1 m.

• **paramètre S1** - nombre autorisé de tentatives d'allumer la charge de combustible... (2).

Si le paramètre S1 est égal à 4, la tentative d'allumage sera toujours réalisée avec **les deux éléments d'ignition simultanément (Z1 + Z2)** avec 2 tentatives d'allumage de la charge de combustible.



ATTENTION - La dernière tentative d'allumer la charge de combustible conf. au paramètre S1 sera toujours suivie par une tentative d'allumer sans nouvelle charge de combustible destinée au diagnostic de l'installation. Si cette tentative ne réussit pas, le brûleur sera mis hors d'action avec le message par défaut **ALARM START (ALERTE DEMARRAGE)**.

• **paramètre S2** - nombre de tours du ventilateur au moment du démarrage START... (1 %) - ne pas



ATTENTION - 0 % = 700 tours / min. Si S2 = 0 le ventilateur sera hors d'action pendant le démarrage.

• **paramètre S3** - nombre de tours du ventilateur en **REGIME** courant(47 %)

Dans les conditions normales, nous ne recommandons pas de changer requis le nombre de tours du ventilateur, car ce paramètre est susceptible d'influencer le refroidissement et le nettoyage des parties intérieures du brûleur. La quantité d'air sera réglée uniquement par le volet d'air.

• **paramètre S4** - manière de contrôle de l'allumage du combustible... (1)

où:

a) S4 = 1 enregistrement par la photocellule

• **paramètre S6** - caractérise la fonction de la première réserve R - de la sortie supplémentaire... (3)

La première réserve R utilisent pour contrôler le ventilateur d'échappement de la chaudière.



ATTENTION - en série, c'est la valeur 2 du paramètre S1 qui est choisi - il est possible de raccorder un appareil électrique dont le courant ne dépasse pas **2,46 A (environ 566 VA)** aux bornes des deux réserves R, R2, R5 et R6 à la fois..

Dans le cas où la valeur du paramètre S1 est de 4 - ce qui signifie que les deux éléments d'ignition participent à l'allumage - il est possible de raccorder un appareil électrique dont le courant ne dépasse pas **0.29 A (environ 67 VA)** aux bornes des deux réserves R, R2, R5 et R6 à la fois.

dans le cas où:

a) **S6 = 1....** Dès que le brûleur est en panne et arrêté, c'est le relais de réserve qui sera fermé et la sortie de réserve sera sous tension, en conséquence de quoi il est possible de mettre en action une source d'énergie de réserve pour chauffer le bâtiment, par ex. une chaudière à gaz, à huile ou électrique.

b) **S6 = 2.....** Dès que le brûleur est en panne et arrêté, c'est le relais de réserve qui sera ouvert et la sortie de réserve ne sera pas sous tension, en conséquence de quoi il est possible d'envoyer le signal au régulateur-module GSM (disposant d'une source d'énergie de réserve) AB01 ATMOS qui signalera (SMS) une panne ou un manque de courant au dispositif. Il s'agit d'un procédé logique opposé à S6=1 ce qui signifie que dans les conditions courantes la réserve est toujours sous tension.

c) **S6 = 3.....** Fonction de réserve comme fonction d'une sortie pour le ventilateur du brûleur où la sortie de réserve est fermée et donc sous tension, pendant que le ventilateur du brûleur est en marche (régime du ventilateur = 100 % ou OFF). Cette fonction est à appliquer dans tous les cas où il est souhaitable que le ventilateur de la chaudière ou le ventilateur d'extraction sur la cheminée marchent simultanément au ventilateur du brûleur. La fonction est destinée pour l'alimentation directe du ventilateur externe depuis le brûleur (par ex. D80P, P80, DxxPX, PXxx).

d) **S6 = 4.....** Fonction de réserve comme fonction inverse d'une sortie pour le ventilateur du brûleur où la sortie de réserve est ouverte et n'est pas donc sous tension, pendant que le ventilateur du brûleur est en marche. Cette fonction est à activer toujours, quand le brûleur A85 avec le module AD02 ou AD03 est raccordé, car ce cas-là, il commande le ventilateur d'évacuation de la chaudière. Le module AD02 ou AD03 doit se trouver sous la capot du tableau de bord de la chaudière et être raccordé entre la réglette de bornes de la chaudière et le ventilateur d'extraction - v. le schéma de branchement.

Cet ajustage et couplage avec le module AD02 ou bien AD03 et à l'aide d'un câble de liaison spécial (pince de serrage au commutateur) peut exploité de la façon standard pour les chaudières SP(X) dont la fonction du redémarrage automatique après l'extinction du bois est activée (AUTOSTART - S34 = 1 ou bien S34 = 2). La marche du ventilateur d'évacuation de la chaudière est simultanée à la fonction AUTOSTART avec le brûleur à pellets.

e) **S6 = 5...** Fonction de réserve comme une fonction de sortie pour l'élément d'ignition Z1 où la réserve suit l'action de l'élément d'ignition.

f) **S6 = 6**....Fonction de nettoyage de la chambre de combustion ou de la grille (clapet). Pendant que le brûleur est en régime courant START, RUN et STOP, la sortie n'est pas sous tension. Elle n'est sous tension que pour un délai limité T11 qui commence immédiatement **après la fin du délai T5 en régime STOP. La fonction n'est pas appliquée au brûleur A85.**

g) **S6 = 7**.... Fonction de réserve comme **une fonction de sortie pour le convoyeur à vis sans fin externe** où la réserve suit la marche du convoyeur à vis sans fin externe (cycles entre les temps T4 et T6). La sortie de réserve **n'est pas dépendante** de l'état de la sortie réelle pour le convoyeur à vis sans fin externe ce qui signifie que s'il y a une détérioration de la sortie standard au convoyeur à vis sans fin externe, la réserve travaillera indépendamment conformément au même programme, c'est pourquoi elle peut remplacer la sortie détériorée.

h) **S6 = 8**.... Fonction de réserve comme **une fonction de sortie pour le convoyeur à vis sans fin externe** où la réserve suit la marche du convoyeur à vis sans fin externe (cycles entre les temps T4 et T6). Sortie auxiliaire **fonctionne en fonction de l'état** de la production réelle pour convoyeur à vis externes. Cela signifie que si la sortie des dommages à un transporteur externe s'éteint automatiquement la réserve. Cette fonctionnalité est utile quand nous avons besoin de contrôler le deuxième transporteur externe qui alimente le (donné) une plus grande distance à partir des pastilles directement dans le convoyeur, d'où tombent directement dans le brûleur à granulés.

i) **S6 = 9**....Fonction de réserve comme **une fonction de sortie pour le convoyeur à vis sans fin externe** où la réserve suit la marche du convoyeur à vis **sans fin externe sans respecter les cycles ; la réserve travaille de la manière continue non seulement pendant le chargement de la dose d'allumage, mais aussi dans les deux temps T4 et T6.** Le deuxième convoyeur externe marche ainsi sans interruption **indépendamment de l'état de la sortie** réelle pour le convoyeur à vis sans fin externe. Avantage: **la réserve continuera à travailler de la manière autonome** même après l'endommagement de la sortie pour le convoyeur externe principal d'où tombent les pellets directement dans le brûleur. Cette fonction est très utile dans le cas où il faut commander le deuxième convoyeur externe qui transporte (charge) les pellets dans le réservoir à pellets près de la chaudière **d'une distance plus importante. Attention** – en plus, le second convoyeur doit être commandé d'un niveaumètre (indicateur de niveau) qui entretient le niveau des pellets dans le réservoir près de la chaudière.

j) **S6 = 10**... Fonction de réserve comme **une fonction de sortie pour le convoyeur à vis sans fin externe** où la réserve suit la marche du convoyeur à vis **sans fin externe sans respecter les cycles ; la réserve travaille de la manière continue non seulement pendant le chargement de la dose d'allumage, mais aussi dans les deux temps T4 et T6.** Le deuxième convoyeur externe marche ainsi sans interruption, **tout en dépendant de l'état de la sortie** réelle pour le convoyeur à vis sans fin externe. Après l'endommagement de la sortie pour le convoyeur externe principal, **la réserve cessera de travailler.** Cette fonction est très utile dans le cas où il faut commander le deuxième convoyeur externe qui transporte (charge) les pellets dans le réservoir à pellets près de la chaudière **d'une distance plus importante. Attention** - en plus, le second convoyeur doit être commandé d'un niveaumètre (indicateur de niveau) qui entretient le niveau des pellets dans le réservoir près de la chaudière. Il s'agit d'une fonction analogue à S6 = 9, mais la protection est plus importante.

k) **S6 = 11...** Fonction de réserve pour la commande du ventilateur d'évacuation pour les chaudières du type SP(X) pendant l'activation du démarrage automatique après l'extinction du bois. Cette fonction assure que le ventilateur d'évacuation marche seulement pendant l'exploitation du bois, à savoir dans le cas de son extinction. Quand la chaudière exploite les pellets, le ventilateur d'évacuation restera inactif. Cette fonction sera exploitée toujours, quand on n'aura pas besoin du ventilateur ou bien quand on voudra l'éliminer. Toutefois, la pince de serrage spéciale ou le module AD02 ou AD03 seront installés toujours. **Les modules AD02 ou AD03 seront installés sous le capot aux appareils de la chaudière et seront raccordés entre la réglette de bornes et le ventilateur d'évacuation - voir le schéma de branchement.**



ATTENTION - il ne s'agit pas d'un ajustage standard pour les chaudières SP(X) avec la fonction du démarrage automatique.

(AUTOSTART - S34 = 1 ou S34 = 2) après l'extinction du bois (ajustage standard S6 = 4).

l) **S6 = 12...** fonction de réserve permettant la commande directe de la pompe dans le circuit de la chaudière depuis le réglage du brûleur (au moyen de la réglette de bornes de la chaudière). Il s'agit d'une fonction qui permet de commander la pompe dans le circuit de la chaudière sans se servir du module AD02 ou AD03. Ce n'est possible que dans les cas où il s'agit d'une chaudière dans laquelle il n'est pas possible de brûler, même en cas d'urgence, le bois. Par ex. D14P, P14, D21P, P21, D25P, P25, D80P, P80, DxxPX, PXxx. Avant d'activer cette fonction, il faut reconnecter (à la réglette de bornes) la sortie de la chaudière à la réserve R et installer le capteur TK. Après le démarrage de cette fonction, il faut contrôler et éventuellement ajuster les paramètres thermiques S37, S38, S39, S40.

m) **S6 = 13...** Fonction de la réserve comme une **fonction inverse de la sortie** pour la commande de la pompe dans le circuit de la chaudière depuis le réglage du brûleur (câble de sortie de la chaudière avec le connecteur - intérieur blanc) par l'intermédiaire du module AD02 ou AD03. Il s'agit d'une fonction qui permet de commander la pompe dans le circuit de la chaudière au moyen du module AD02 ou AD03v connecté en série avec le thermostat intégré dans le tableau de la chaudière. **Cette manière de la commande de la pompe peut être appliquée à n'importe quelle chaudière à pellets ATMOS et c'est pourquoi nous la recommandons.** Avant d'activer cette fonction, n'oubliez pas d'insérer et de connecter le module AD02 ou AD03 sous le capot de la chaudière et d'installer le capteur TK. Après le démarrage de cette fonction, il faut contrôler et éventuellement ajuster les paramètres S37, S38, S39, S40.

n) **S6 = 14...** Fonction de la réserve pour une commande directe de la pompe du chauffage solaire depuis le réglage du brûleur (à l'aide de la réglette de bornes de la chaudière). Il s'agit d'une fonction qui permet de commander la pompe solaire en activant la fonction automatique de commutation des capteurs (S15 = 3), quand la chaudière est installée avec le bassin de compensation pour l'installation solaire et les collecteurs solaires. A la fois, il est nécessaire de brancher les capteurs TV , TK, TS et le capteur solaire au tableau solaire TSV. La fonction ne se sert jamais du module AD02 ou bien AD03.

Après l'activation de cette fonction, il faut contrôler et éventuellement ajuster son fonctionnement et les paramètres thermiques S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33

La fonction est destinée avant tout pour les chaudières: D14P, P14, D15P, P15, D20P, P20, D21P, P21, D25P, P25.



ATTENTION - pour les chaudières SP(X) et les chaudières dont le brûleur est intégré dans la porte supérieure, il n'est pas possible d'exploiter la commande du chauffage solaire depuis le brûleur à pellets. Egalement, la fonction ne peut pas être exploitée, quand la pompe du circuit de la chaudière est commandée simultanément depuis le réglage du brûleur (le capteur TK ne peut pas se trouver à la fois dans la chaudière et le bassin de compensation)

o) S6 = 15... Fonction de la réserve pour la commande du compresseur, quand la fonction du nettoyage automatique du brûleur par l'air comprimé est activé. Il faut brancher un élément de puissance entre la sortie de réserve R et le compresseur pour assurer l'accouplement et l'alimentation du compresseur (par ex. un rupteur). Cette fonction est liée aux paramètres S6(14), S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47 qu'il faut contrôler et éventuellement ajuster.

p) S6 = 16... Fonction de la réserve pour la commande de l'électrovalve liée à la fonction du nettoyage automatique du brûleur par l'air comprimé. Cette fonction est liée aux paramètres S6 (14), S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47 qu'il faut contrôler et éventuellement ajuster.

Fonctions spéciales pour l'accouplement de la sortie de réserve R en fonction de la température du capteur correspondant:

a) par ex. fonction: TS>..... signifie que si la température au capteur TS dépasse la valeur ajustée au paramètre S48 - Température A, c'est la sortie de réserve R qui sera connectée

b) par ex. fonction: TS>..... signifie que si la température au capteur TS dépasse la valeur ajustée au paramètre S48 - Température A, c'est la sortie de réserve R qui sera déconnectée

c) par ex. fonction: TS,TV>..... signifie que si la température au capteur TS et à la fois à TV dépasse la valeur ajustée au paramètre S48 - Température A et S50 - Température B, c'est la sortie de réserve R qui sera connectée R (Température A = première position (TS), température B = deuxième position (Tv)).

d) par ex. fonction: TS,TK<..... signifie que si la température au capteur TS et à la fois à TK dépasse la valeur ajustée au paramètre S48 - Température A et S50 - Température B, c'est la sortie de réserve R qui sera connectée R (Température A = première position (TS), température B = deuxième position (Tk)).

fonctions différentes:

(17) TS>	(27) TS,TK>
(18) TS<	(28) TS,TK<
(19) TV>	(29) TS,TSV>
(20) TV<	(30) TS,TSV<
(21) TK>	(31) TV,TK>
(22) TK<	(32) TV,TK<
(23) TSV>	(33) TV,TSV>
(24) TSV<	(34) TV,TSV<
(25) TS,TV>	(35) TK,TSV>
(26) TS,TV<	(36) TK,TSV<

- **paramètre S7** - Fonction du convoyeur externe des pellets principal - **ne pas modifier...** (1)
s'il y a:

a) **S7 = 1**.... fonction standard : en régime START, le convoyeur externe versera la charge de combustible d'allumage dans le **temps T1, pendant sa marche continue**.

En régime **REGIME**, le convoyeur externe dose le combustible en **alternant les temps T4 (marche) et T6 (arrêt)**.

- **paramètre S10** - Il spécifie le comportement du brûleur lors du manque de courant ou bien au moment de la mise en action de la chaudière au moyen de l'interrupteur principal - **ne modifier jamais.....** (1)

a) **S10 = 1**.... Cette fonction assure le diagnostic de l'état du brûleur par l'électronique après le manque de courant ; en évaluant les données fournies par la photocellule ou la température des gaz brûlés, l'électronique constatera que la combustion dans le brûleur (la chaudière) n'est pas encore finie. Après, le système passera d'abord en **régime de la combustion résiduelle T5, suivi tout de suite par le nouveau démarrage (START)**.

b) **S10 = 2**.... Cette fonction assure le diagnostic de l'état du brûleur par l'électronique après le manque de courant ; en évaluant les données fournies par la photocellule ou la température des gaz brûlés, l'électronique constatera que la combustion dans le brûleur (la chaudière) n'est pas encore finie ; le système passera directement en régime de service courant (**REGIME**).



ATTENTION - N'appliquer jamais pour le brûleur A85 - fonction prévue pour une autre installation (danger d'incendie)

- **paramètre S11** - sensibilité de la photocellule - limite pour l'allumage du combustible... (**30 %**)
- **ne pas modifier**

- **paramètre S12** - sensibilité de la photocellule pour le diagnostic de la flamme – limite pour les tisons... (**1 %**) - **ne pas modifier**

- **paramètre S13** - durée fixe de la marche de l'élément électrique d'ignition... (**0 min**) - **ne pas modifier**
Fonction de l'élément d'ignition : après chaque démarrage, la durée de la marche de l'élément électrique d'ignition sera fixe, définie directement par la valeur programmée, indépendamment de l'évaluation de la flamme par la photocellule ou le capteur des gaz brûlés. La fonction n'est destinée que pour les applications spéciales et son activation a automatiquement pour conséquence la désactivation de la fonction du diagnostic automatique de la flamme d'après les tisons, caractérisée par le paramètre S12.

- **paramètre S14** - caractérise la fonction de la deuxième réserve **R2** - de la sortie supplémentaire... (**12**)
La deuxième disposition R2 utilisent pour contrôler la pompe dans le circuit de la chaudière.



ATTENTION - en série, **c'est la valeur 2 du paramètre S1** qui est choisi - il est possible de raccorder un appareil électrique dont le courant ne dépasse pas **2,46 A (environ 566 VA)** aux bornes des deux réserves R, R2, R5 et R6 à la fois.

Dans le cas où **la valeur du paramètre S1 est de 4** - ce qui signifie que les deux éléments d'ignition participent à l'allumage - il est possible de raccorder un appareil électrique dont le courant ne dépasse pas **0.29 A (environ 67 VA)** aux bornes des deux réserves R, R2, R5 et R6 à la fois.

dans le cas où:

a) **S14 = 1....** Dès que le brûleur est en panne et arrêté, **c'est le relais de réserve qui sera fermé et la sortie de réserve sera sous tension**, en conséquence de quoi il est possible de mettre en action une source d'énergie de réserve pour chauffer le bâtiment, par ex. une chaudière à gaz, à huile ou électrique.

b) **S14 = 2.....** Dès que le brûleur est en panne et arrêté, **c'est le relais de réserve qui sera ouvert et la sortie de réserve ne sera pas sous tension**, en conséquence de quoi il est possible d'envoyer le signal au régleur-module GSM (disposant d'une source d'énergie de réserve) AB01 ATMOS qui signalera (SMS) une panne ou un manque de courant au dispositif. **Il s'agit d'un procédé logique opposé à S6=1 ce qui signifie que dans les conditions courantes la réserve est toujours sous tension.**

c) **S14 = 3.....** Fonction de réserve comme fonction **d'une sortie pour le ventilateur du brûleur où la sortie de réserve est fermée et donc sous tension, pendant que le ventilateur du brûleur est en marche** (régime du ventilateur = 100 % ou OFF). Cette fonction est à appliquer dans tous les cas où il est souhaitable que le ventilateur de la chaudière ou le ventilateur d'extraction sur la cheminée marchent simultanément au ventilateur du brûleur. La fonction est destinée pour l'alimentation directe du ventilateur externe depuis le brûleur (par ex. D80P, P80, DxxPX, Pxxx).

d) **S14 = 4.....** Fonction de réserve comme fonction **inverse d'une sortie pour le ventilateur du brûleur où la sortie de réserve est ouverte et n'est pas donc sous tension, pendant que le ventilateur du brûleur est en marche.** Cette fonction est à activer toujours, t quand le brûleur A85 avec le module AD02 ou AD03 est raccordé, car ce cas-là, il commande le ventilateur d'évacuation de la chaudière. Le module AD02 ou AD03 doit se trouver sous la capot du tableau de bord de la chaudière et être raccordé entre la réglette de bornes de la chaudière et le ventilateur d'extraction – v. le schéma de branchement.

Cet ajustage et couplage avec le module AD02 ou bien AD03 et à l'aide d'un câble de liaison spécial (pince de serrage au commutateur) peut exploité **de la façon standard pour les chaudières SP(X) dont la fonction du redémarrage automatique après l'extinction du bois est activée (AUTOSTART - S34 = 1 ou bien S34 = 2). La marche du ventilateur d'évacuation de la chaudière est simultanée à la fonction AUTOSTART avec le brûleur à pellets.**

e) **S14 = 5...** Fonction de réserve comme une fonction de sortie pour l'élément d'ignition Z1 où la réserve suit l'action de l'élément d'ignition.

f) **S14 = 6....**Fonction de nettoyage de la chambre de combustion ou de la grille (clapet). Pendant que le brûleur est en régime courant START, RUN et STOP, la sortie n'est pas sous tension. Elle n'est sous tension que pour un délai limité T11 qui commence immédiatement **après la fin du délai T5 en régime STOP. La fonction n'est pas appliquée au brûleur A85.**

g) **S14 = 7.....** Fonction de réserve comme **une fonction de sortie pour le convoyeur à vis sans fin externe** où la réserve suit la marche du convoyeur à vis sans fin externe (cycles entre les temps T4 et T6). **La sortie de réserve n'est pas dépendante** de l'état de la sortie réelle pour le convoyeur à vis sans fin externe ce qui signifie que s'il y a une détérioration de la sortie standard au convoyeur à vis sans fin externe, la réserve travaillera indépendamment conformément au même programme, c'est pourquoi elle peut remplacer la sortie détériorée.

h) **S14 = 8.....** Fonction de réserve comme **une fonction de sortie pour le convoyeur à vis sans**

fin externe où la réserve suit la marche du convoyeur à vis sans fin externe (cycles entre les temps T4 et T6). Sortie auxiliaire **fonctionne en fonction de l'état** de la production réelle pour convoyeur à vis externes. Cela signifie que si la sortie des dommages à un transporteur externe s'éteint automatiquement la réserve. Cette fonctionnalité est utile quand nous avons besoin de contrôler le deuxième transporteur externe qui alimente le (donné) une plus grande distance à partir des pastilles directement dans le convoyeur, d'où tombent directement dans le brûleur à granulés.

i) **S14 = 9**....Fonction de réserve comme **une fonction de sortie pour le convoyeur à vis sans fin externe** où la réserve suit la marche du convoyeur à vis **sans fin externe sans respecter les cycles ; la réserve travaille de la manière continue non seulement pendant le chargement de la dose d'allumage, mais aussi dans les deux temps T4 et T6**. Le deuxième convoyeur externe marche ainsi sans interruption **indépendamment de l'état de la sortie** réelle pour le convoyeur à vis sans fin externe. Avantage: **la réserve continuera à travailler de la manière autonome** même après l'endommagement de la sortie pour le convoyeur externe principal d'où tombent les pellets directement dans le brûleur. Cette fonction est très utile dans le cas où il faut commander le deuxième convoyeur externe qui transporte (charge) les pellets dans le réservoir à pellets près de la chaudière **d'une distance plus importante**. **Attention** - en plus, le second convoyeur doit être commandé d'un niveaumètre (indicateur de niveau) qui entretient le niveau des pellets dans le réservoir près de la chaudière.

j) **S14 = 10**... Fonction de réserve comme **une fonction de sortie pour le convoyeur à vis sans fin externe** où la réserve suit la marche du convoyeur à vis **sans fin externe sans respecter les cycles ; la réserve travaille de la manière continue non seulement pendant le chargement de la dose d'allumage, mais aussi dans les deux temps T4 et T6**. Le deuxième convoyeur externe marche ainsi sans interruption, **tout en dépendant de l'état de la sortie** réelle pour le convoyeur à vis sans fin externe. Après l'endommagement de la sortie pour le convoyeur externe principal, **la réserve cessera de travailler**. Cette fonction est très utile dans le cas où il faut commander le deuxième convoyeur externe qui transporte (charge) les pellets dans le réservoir à pellets près de la chaudière **d'une distance plus importante**. **Attention** – en plus, le second convoyeur doit être commandé d'un niveaumètre (indicateur de niveau) qui entretient le niveau des pellets dans le réservoir près de la chaudière. Il s'agit d'une fonction analogue à S6 = 9, mais la protection est plus importante.

k) **S14 = 11**... Fonction de réserve pour la commande du ventilateur d'évacuation pour les chaudières du type SP(X) pendant l'activation du démarrage automatique après l'extinction du bois. Cette fonction assure que le ventilateur d'évacuation marche seulement pendant l'exploitation du bois, à savoir dans le cas de son extinction. Quand la chaudière exploite les pellets, le ventilateur d'évacuation restera inactif. Cette fonction sera exploitée toujours, quand on n'aura pas besoin du ventilateur ou bien quand on voudra l'éliminer. Toutefois, la pince se serrage spéciale ou le module AD02 ou AD03 seront installés toujours. **Les modules AD02 ou AD03 seront installés sous le capot aux appareils de la chaudière et seront raccordés entre la réglette de bornes et le ventilateur d'évacuation - voir le schéma de branchement.**



ATTENTION - il ne s'agit pas d'un ajustage standard pour les chaudières SP(X) avec la fonction du démarrage automatique.

(AUTOSTART - S34 = 1 ou S34 = 2) après l'extinction du bois (ajustage standard S6 = 4).

l) S14 = 12... fonction de réserve permettant la commande directe de la pompe dans le circuit de la chaudière depuis le réglage du brûleur (au moyen de la réglette de bornes de la chaudière). Il s'agit d'une fonction qui permet de commander la pompe dans le circuit de la chaudière sans se servir du module AD02 ou AD03. Ce n'est possible que dans les cas où il s'agit d'une chaudière dans laquelle il n'est pas possible de brûler, même en cas d'urgence, le bois. Par ex. D14P, P14, D21P, P21, D25P, P25, D80P, P80, DxxPX, PXxx. Avant d'activer cette fonction, il faut reconnecter (à la réglette de bornes) la sortie de la chaudière à la réserve R2 et installer le capteur TK. Après le démarrage de cette fonction, il faut contrôler et éventuellement ajuster les paramètres thermiques S37, S38, S39, S40.

m) S14 = 13... Fonction de la réserve comme une **fonction inverse de la sortie** pour la commande de la pompe dans le circuit de la chaudière depuis le réglage du brûleur (câble de sortie de la chaudière avec le connecteur – intérieur blanc) par l'intermédiaire du module AD02 ou AD03. Il s'agit d'une fonction qui permet de commander la pompe dans le circuit de la chaudière au moyen du module AD02 ou AD03v connecté en série avec le thermostat intégré dans le tableau de la chaudière. **Cette manière de la commande de la pompe peut être appliquée à n'importe quelle chaudière à pellets ATMOS et c'est pourquoi nous la recommandons.** Avant d'activer cette fonction, n'oubliez pas d'insérer et de connecter le module AD02 ou AD03 sous le capot de la chaudière et d'installer le capteur TK. Après le démarrage de cette fonction, il faut contrôler et éventuellement ajuster les paramètres S37, S38, S39, S40.

n) S14 = 14... Fonction de la réserve pour une commande directe de la pompe du chauffage solaire depuis le réglage du brûleur (à l'aide de la réglette de bornes de la chaudière). Il s'agit d'une fonction qui permet de commander la pompe solaire en activant la fonction automatique de commutation des capteurs (S15 = 3), quand la chaudière est installée avec le bassin de compensation pour l'installation solaire et les collecteurs solaires. A la fois, il est nécessaire de brancher les capteurs TV, TK, TS et le capteur solaire au tableau solaire TSV. La fonction ne se sert jamais du module AD02 ou bien AD03.

Après l'activation de cette fonction, il faut contrôler et éventuellement ajuster son fonctionnement et les paramètres thermiques S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33

La fonction est destinée avant tout pour les chaudières: D14P, P14, D15P, P15, D20P, P20, D21P, P21, D25P, P25.



ATTENTION - pour les chaudières SP(X) et les chaudières dont le brûleur est intégré dans la porte supérieure, il n'est pas possible d'exploiter la commande du chauffage solaire depuis le brûleur à pellets. Egalement, la fonction ne peut pas être exploitée, quand la pompe du circuit de la chaudière est commandée simultanément depuis le réglage du brûleur (le capteur TK ne peut pas se trouver à la fois dans la chaudière et le bassin de compensation)

o) S14 = 15... Fonction de la réserve pour la commande du compresseur, quand la fonction du nettoyage automatique du brûleur par l'air comprimé est activé. Il faut brancher un élément de puissance entre la sortie de réserve R2 et le compresseur pour assurer l'accouplement et l'alimentation du compresseur (par ex. un rupteur). Cette fonction est liée aux paramètres S6(14), S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47 qu'il faut contrôler et éventuellement ajuster

p) S14 = 16... Fonction de la réserve pour la commande de l'électrovalve liée à la fonction du nettoyage automatique du brûleur par l'air comprimé. Cette fonction est liée aux paramètres S6 (14), S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47 qu'il faut contrôler et éventuellement ajuster.

Fonctions spéciales pour l'accouplement de la sortie de réserve R2 en fonction de la température du capteur correspondant:

a) par ex. fonction: TS>..... signifie que si la température au capteur TS dépasse la valeur ajustée au paramètre S52 - Température C, c'est la sortie de réserve R2 qui sera connectée

b) par ex. fonction: TS<..... signifie que si la température au capteur TS dépasse la valeur ajustée au paramètre S52 - Température C, c'est la sortie de réserve R2 qui sera déconnectée

c) par ex. fonction: TS,TV>..... signifie que si la température au capteur TS et à la fois à TV dépasse la valeur ajustée au paramètre S52 - Température C et S54 - Température D, c'est la sortie de réserve R2 qui sera connectée R (Température C = première position (TS), température D = deuxième position (Tv)).

d) par ex. fonction: TS,TK<..... signifie que si la température au capteur TS et à la fois à TV dépasse la valeur ajustée au paramètre S52 - Température C et S54 - Température D, c'est la sortie de réserve R2 qui sera connectée R (Température C = première position (TS), température D = deuxième position (Tk)).

fonctions différentes:

(17) TS>	(27) TS,TK>
(18) TS<	(28) TS,TK<
(19) TV>	(29) TS,TSV>
(20) TV<	(30) TS,TSV<
(21) TK>	(31) TV,TK>
(22) TK<	(32) TV,TK<
(23) TSV>	(33) TV,TSV>
(24) TSV<	(34) TV,TSV<
(25) TS,TV>	(35) TK,TSV>
(26) TS,TV<	(36) TK,TSV<

• paramètre S15 - exploitation du brûleur en fonction de deux températures dans le bac d'accumulation...(1)

a) S15 = 1..... fonction inactive, le brûleur se conformera au thermostat situé au tableau de la chaudière

b) S15 = 2... la fonction est activé et le brûleur à pellets se conformera à deux températures (capteurs) dans le bac d'accumulation TV et TS (capacité du bassin recommandée de 1000 l).

La température du capteur inférieure TS est la temp. à laquelle le brûleur s'arrêtera et s'éteindra.

La température du capteur supérieure TV est la température à laquelle le brûleur se rallumera.

Les températures TV et TS seront affichées à l'écran du brûleur.

c) **S15 = 3**... la fonction est activé et le brûleur à pellets se conformera à deux températures (capteurs) dans le bac d'accumulation TV et TK ou TS (capacité du bassin recommandée de 1000 l). La température du capteur supérieure TV est la température à laquelle le brûleur se rallumera. La température du capteur inférieur TS ou Tk est la température à laquelle le brûleur sera arrêté et éteint.

C'est la température TSV et la température dans la partie inférieure du bac d'accumulation TS où se trouve situé l'échangeur pour le panneau solaire qui décideront si le brûleur sera arrêté par le capteur TS ou TK. Quand le panneau solaire sera capable de réchauffer effectivement l'eau dans le bassin de compensation, c'est le capteur TK qui effectuera l'arrêt du brûleur pour permettre à l'énergie solaire de jouer un rôle actif dans le bassin.

Dans le cas où l'énergie assurée par le collecteur solaire sera inférieure à un certain seuil (température), c'est le capteur TS qui décidera sur l'arrêt du brûleur (S26 = 1).

Il est possible également de définir un certain retard de l'arrêt (S29 = 2, le chiffre signifie le temps du retard de la commutation en heures). Une autre variante : le brûleur se conformera durablement aux températures TV et TK (S26 = 0).

d) **S15 = 4** la fonction n'est pas active et le brûleur se conformera à la température TK, étant protégé à la fois par les thermostates au tableau de la chaudière. Après le démarrage de cette fonction, il faut contrôler et éventuellement ajuster ses paramètres thermiques S18, S19.



ATTENTION - où S15 = 2 vous ne pouvez pas définir S6 = 14 a S14 = 14. Où S15 = 3 vous ne pouvez pas définir S6 = 11, S14 = 11, S6 = 12, S14 = 12, S6 = 13, S14 = 13. Où S15 = 1, S15 = 4 vous ne pouvez pas définir S14 = 14.

• **paramètre S16** - température du capteur supérieur TV à laquelle le brûleur s'allumera... (**60 °C**)
Il s'agit de la température de l'eau qui peut encore être exploitée raisonnablement dans le système de chauffage.

• **paramètre S17** - température du capteur inférieur TS (TK à S15 = 3), à laquelle le brûleur s'arrêtera... (**75 °C**)
Il s'agit de la température maximale de l'eau qui correspond aux besoins de l'immeuble chauffé et aux échangeurs de chaleur prévus dans le système (radiateurs et chauffage au sol).



ATTENTION - Ne programmez pas cette température trop élevée pour ne pas ouvrir le thermostat de sûreté à la chaudière. **Le thermostat de réglage de la chaudière sera mis toujours au maximum (95 °C)**. Si le thermostat de réglage de la chaudière est ouvert avant l'arrêt du brûleur par le capteur TS dans la partie inférieure du bassin de compensation, le système n'est pas probablement équilibré hydrauliquement, il faut le contrôler et régler. Par ex. étranglez partiellement le court-circuit dans le circuit de la chaudière ou orientez la conduite de retour vers le bassin de compensation.

• **paramètre S18** - caractérise la température choisie de la chaudière TK à laquelle le brûleur sera arrêté dans le cadre de la fonction S15 = 4... (**85 °C**).

• **paramètre S19** - différence de la températures TK (pour le redémarrage du brûleur) dans le cadre de la fonction S15 = 4... **(5 K)**

• **paramètre S24** - température maximale des gaz brûlés... **(250 °C)**.

Quand le transmetteur de la température des gaz brûlés sera raccordé au brûleur à la position du capteur TS est raccordé au brûleur et la température limite est dépassée dand n'importe quel régime, c'est un avertissement qui sera affiché. Le personnel de service sera ainsi avisé sur la nécessité de nettoyer l'échangeur de la chaudière ou l'installateur sur la nécessité de réduire le rendement du brûleur **pour ne pas gaspiller le combustible. Ce message ne signifie aucune restriction de la marche du brûleur et pour l'effacer, il suffit tout simplement de mettre l'interrupteur principal de la chaudière en circuit et hors de circuit.**

• **paramètre S26** - c'est une fonction qui définit la logique de l'arrêt du brûleur par le capteur TS ou TK, dans le cas de l'ajustage de S15 = 3. Couplage de la chaudière avec le bassin équipé de l'échangeur solaire **(1)**

a) **S26 = 0**... fonction, dans laquelle le brûleur se conformera durablement au capteur supérieur TV (température d'activation) et au capteur moyen TK (température d'arrêt). Dans la partie inférieure du bassin, il y a toujours un espace réservé pour l'énergie provenant du collecteur solaire (capteur TS)

b) **S26 = 1**... fonction dans laquelle le brûleur se conformera durablement au capteur supérieur TV (température d'activation), tandis que la commutation entre le capteur moyen TK et le capteur inférieur TS sera effectuée de la façon automatique, conformément à la logique choisie. C'est la température du panneau solaire TSV et la température dans la partie inférieure du bassin où se trouve l'échangeur pour le panneau solaire qui décideront, si le brûleur sera arrêté par le capteur TS ou TK. Quand le panneau solaire sera capable de réchauffer effectivement l'eau dans le bassin de compensation, c'est le capteur TK qui effectuera l'arrêt du brûleur pour permettre à l'énergie solaire de jouer un rôle actif dans le bassin.

• **paramètre S27** - différence d'accouplement de la fonction S26 = 1... **(10 K)**

Quand la température au panneau solaire TSV dépassera la température de la partie inférieure du bassin (où il y a l'échangeur pour le panneau solaire) d'une valeur correspondant à la différence d'accouplement, la fonction de l'arrêt du brûleur sera commutée du capteur inférieur TS au capteur moyen TK.

Dans le cas où la fonction de la commande de la pompe du panneau solaire directement depuis le réglage du brûleur (S6 = 14 ou S14 = 14) est activée, la pompe solaire sera mise en marche conformément à la même logique.

• **paramètre S28** - différence d'arrêt fonction S26 = 1... **(3 K)**

Quand la température au panneau solaire TSV sera supérieure ou inférieure à celle de la partie inférieure du bassin (où il y a l'échangeur pour le panneau solaire) d'une valeur correspondant à la différence d'accouplement, la fonction de l'arrêt du brûleur sera commutée du capteur moyen TK au capteur inférieur TS.

Dans le cas où la fonction de la commande de la pompe du panneau solaire directement depuis le réglage du brûleur (S6 = 14 ou S14 = 14) est activée, la pompe solaire sera arrêtée conformément à la même logique.

- **paramètre S29** - c'est une fonction du retard automatique de la commutation du capteur TK au capteur TS pour la fonction de la commande du brûleur en fonction de deux températures (capteurs, S15 = 3)... **(0 heures)**

L'effet de cette fonction : quand la température au panneau solaire TSV sera inférieure ou supérieure à celle de la partie inférieure du bassin (où il y a l'échangeur pour le panneau solaire) seulement d'une valeur correspondant à la différence d'arrêt, la fonction de l'arrêt du brûleur ne sera commutée du capteur moyen TK au capteur inférieure TS qu'après un retard ajusté par le paramètre S29.

Le retard ajusté représente l'unité temporelle en heures, par ex. : S29 = 2, signifie un retard de commutation correspondant à 2 heures.

- **paramètre S30** - c'est une fonction pour la marche par inertie de la pompe solaire, quand les conditions pour son arrêt sont remplies (fonction S15 = 3) ... **(3 min.)**

La valeur ajusté représente l'unité temporelle en minutes, par ex.: S30 = 3, signifie une marche par inertie de la pompe de 3 minutes.

- **paramètre S31** - caractérise la température TS choisie dans la partie inférieure du bac d'accumulation où se trouve l'échangeur pour le panneau solaire, quand la fonction du rechargement du bac d'accumulation par le collecteur solaire est activée. (fonction S15 = 3)... **(75 °C)**

Après l'obtention de cette température, la pompe solaire sera arrêtée.

- **paramètre S32** - caractérise la température maximale TV du bac d'accumulation, quand la fonction du rechargement du bac d'accumulation par le collecteur solaire est activée. (fonction S15 = 3)... **(100 °C)**

Cette température dépassée, la pompe solaire sera arrêtée.

- **paramètre S33** - caractérise la température maximale du collecteur solaire TSV à laquelle la pompe solaire sera encore en marche (fonction S15 = 3)... **(115 °C)**

Cette température dépassée, la pompe solaire sera arrêtée.

- **paramètre S34** - est la fonction du démarrage automatique du brûleur à pellets (AUTOSTART) après l'extinction du bois. La fonction est destiné spécialement pour les chaudières SP(X), tout en pouvant être exploitée même pour deux chaudières autonomes... **(0)**

a) **S34 = 0**.... fonction du démarrage automatique n'est pas active

b) **S34 = 1**.... fonction du démarrage automatique est active. Le brûleur à pellets sera mise en marche dans le cas où la température des gaz brûlés TSV sera inférieure à une valeur choisie (S36 = 80), par ex. à 80 °C

c) **S34 = 2**.... fonction du démarrage automatique est active. Pour la mise en marche du brûleur à pellets, il faut remplir deux conditions:

- la température de la chaudière TK sera inférieure à une valeur choisie (S35 = 75), par ex. à 75 °C
- la température des gaz brûlés TSV sera inférieure à une valeur choisie (S36 = 80), par ex. à 80 °C

Si la fonction (paramètre S34) dans le brûleur est active, pour les chaudières SP(X), le procédé à suivre sera comme suit:

Quand la combustion du bois dans la chaudière finira bientôt, même s'il y a assez de bois dans le réservoir, il est bien possible de **commuter le commutateur à la chaudière de la position bois à la position pellets.**

C'est le brûleur à pellets qui effectuera le **DIAGNOSTIC** pour s'informer sur l'état actuel de la chaudière (température des gaz brûlés, de la chaudière, du bassin de compensation)

Si les conditions pour une mise en marche immédiate du brûleur ne sont pas remplies, le brûleur sera mis en état d'attente : le ventilateur d'évacuation continuera à marcher (si c'est ainsi ajusté) pour assurer la combustion complète du bois (S6 = 4). **C'est le message AUTOSTART qui se mettra à clignoter à l'afficheur.**

Si le message **AUTOSTART clignote lentement**, les conditions prescrites par la fonction ne sont pas remplies (S34 = 1 ou bien S34 = 2).

Si le message **AUTOSTART clignote à une haute fréquence**, les conditions précédentes sont remplies, mais les conditions prescrites par la fonction ne sont pas encore réalisées (S15 = 2), ce qui signifie que la température TV dans le bassin de compensation n'est pas encore inférieure à la valeur ajusté par le paramètre S16 ou bien le thermostat à la chaudière n'est pas activé, l'interrupteur de fin de course restant enfoncé (à l'afficheur, l'étoile près du symbole du thermostat n'est pas allumée)

Toutes les conditions remplies, le brûleur sera mis en marche automatiquement.



INFO - En cas du manque de courant, le brûleur effectuera le DIAGNOSTIC et si toutes les conditions sont remplies, la combustion finira et le brûleur sera remis en état normal. Dans le cas contraire il attendra jusqu'à ce que les conditions précédentes soient remplies (baisse de la température des gaz brûlés et de l'eau).

Plus tard, si l'on veut faire brûler le bois dans la chaudière, il suffit de remettre le commutateur à la position bois. De toute façon, il est recommandable de mettre d'abord le commutateur en position „0“ pour 10 ou 15 minutes pour que le brûleur puisse bien achever la combustion. Entre-temps, on peut préparer le bois.



ATTENTION - pour les chaudières SP(X) il n'est pas possible de profiter de la fonction de la commande du chauffage solaire directement depuis le brûleur à pellets. En plus, dans cette fonction, les capteurs TK et TSV servent à mesurer la température de la chaudière et celle des gaz brûlés.

• **paramètre S35** - caractérise la température limite (max.) de la chaudière TK à laquelle le brûleur sera mis en marche automatiquement, quand la fonction AUTOSTART (S34 = 2)... **(75 °C)** est activée.

• **paramètre S36** - caractérise la température limite (max.) des gaz brûlés TSV, à laquelle le brûleur sera mis en marche automatiquement, quand la fonction AUTOSTART (S34 = 1 ou S34 = 2)... **(80 °C)** est activée.



ATTENTION - après le montage du détecteur des gaz brûlés à côté du carneau de fumée de la chaudière, la température TSV n'est pas la température exacte des gaz brûlés, mais la température différentielle pour la fonction du démarrage automatique. Quand on veut mettre le détecteur des gaz brûlés directement au/dans le carneau pour pouvoir mesurer exactement la température des gaz brûlés, il faut toujours se servir d'un détecteur dont la résistance thermique est plus élevée (jusqu'à 400 °C).

- **paramètre S37** - caractérise la température demandée de la chaudière TK, à laquelle sera démarrée la pompe dans le circuit de la chaudière. Le démarrage n'est possible que si la température demandée est obtenue et la chaudière se trouve REGIME ou fin de combustion (fonction appliquée S14 = 13 avec le module AD02 ou AD03)... (75 °C)

Il faut aussi contrôler ou ajuster les paramètres S38, S39, S40

- **paramètre S38** - différence d'arrêt du paramètre S37 de la pompe dans le circuit de la chaudière (fonction S14 = 13 ou S6 = 13)... (2 K)

Quand la température de la chaudière TK tombera d'une valeur dépassant la différence S38, le REGIME ou STOP (fin de combustion) arrêtera la pompe dans le circuit de la chaudière.

- **paramètre S39** - caractérise la température d'urgence de la chaudière TK, à laquelle sera mis en marche la pompe dans le circuit de la chaudière (fonction S14 = 13 avec le module AD02 ou AD03)... (93 °C)

Le démarrage s'effectuera indépendamment des fonctions spéciales du brûleur (fonction S40). La fonction se sert de la différence d'arrêt ajustée par le paramètre S38.

- **paramètre S40** - est une fonction par la marche par inertie de la pompe dans le circuit de la chaudière, appliquée en fonction du type de la chaudière (fonction S14 = 13) (S6 = 13)... (0)

a) **S40 = 0**... la fonction de l'arrêt automatique de la pompe dans le circuit de la chaudière après l'extinction du brûleur à pellets n'est pas active (après l'expiration du temps du paramètre T5). La pompe ne sera arrêtée qu'après la baisse de la température de la chaudière Tk (fonction S38, S39). Prévu pour les chaudières d'une grande capacité de retenir la chaleur avec un revêtement céramique (où on peut brûler le bois).

b) **S40 = 1**... la fonction de l'arrêt automatique de la pompe dans le circuit de la chaudière après l'extinction du brûleur à pellets est active. La pompe sera arrêtée tout de suite après l'extinction du brûleur, à savoir après l'expiration du temps ajusté par le paramètre T5. La fonction ajustée par le paramètre S39 est active. Prévu pour les chaudières d'une mauvaise capacité de retenir la chaleur, sans le revêtement céramique (D14P, P14, D21P, P21, D25P, P25).

- **paramètre S41** - est une fonction pour le nettoyage automatique du brûleur par l'air comprimé après un certain nombre de cycles de travail (fin de combustion). La fonction prévoit l'exploitation des deux sorties de réserve (S6 = 16, S14 = 15) - fonction non standard... (11)

a) **S41 = 1 à 9**... fonction où il ne sera effectué le nettoyage du brûleur qu'une seule fois après un certain nombre de cycles (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - nombre de cycles)

b) **S41 = 11 à 19**... fonction où ils seront effectués toujours deux nettoyages l'un après l'autre après un certain nombre de cycles (11 = 1, 12 = 2, 13 = 3, 14 = 4, 15 = 5, 16 = 6, 17 = 7, 18 = 8, 19 = 9 - nombre de cycles) (à partir du 1er avril 2013)

Le paramètre S41 = 0 ou 10, la fonction est inactive.

- **paramètre S42** - est une fonction pour le nettoyage automatique du brûleur par l'air comprimé après un certain temps d'exploitation. Après la fin du cycle de travail suivant (extinction), c'est la buse du brûleur qui sera nettoyée. La fonction prévoit l'exploitation des deux sorties de réserve (S6 = 16, S14 = 15) **(4 heures)**

Passé le temps S42, le brûleur s'éteindra et sera nettoyé ; c'est le message AUTO STOP qui sera affiché à l'écran

La valeur ajustée correspond au temps réel en heures.

- **paramètre S43** - est une fonction pour le nettoyage automatique du brûleur par l'air comprimé après un certain temps d'exploitation. Après l'expiration du temps prévu, le brûleur sera arrêté, nettoyé et redémarré, s'il le faut et si toutes les conditions pour le START sont remplies (sans égard aux paramètres S41 et S42). La fonction prévoit l'exploitation des deux sorties de réserve (S6 = 16, S14 = 15) **(4 heures)**

La valeur ajustée correspond au temps réel en heures.

- **paramètre S44** - est une fonction pour le nettoyage automatique du brûleur par l'air comprimé, quand on ajuste le temps de la marche du compresseur de façon qu'un volume d'air comprimé suffisant soit prêt (pression, fonction S6 = 16) **(3 min)**

La valeur ajustée correspond au temps réel en minutes.

- **paramètre S45** - est une fonction de l'électrovalve pour le nettoyage automatique du brûleur par l'air comprimé, ce paramètre permettant de choisir le temps de l'ouverture de l'électrovalve pour assurer un nettoyage complet de la chambre de combustion du brûleur (fonction S14 = 15) **(2 s)**

La valeur ajustée correspond au temps réel en secondes.

- **paramètre S46** - est la fonction du ventilateur du brûleur avec le choix du type du ventilateur pour enregistrer le nombre de tours. Nombre d'impulsions... **(1-EBM)**

- **paramètre S47** - est la fonction du ventilateur 2, avec le choix du type du ventilateur pour enregistrer le nombre de tours. Nombre d'impulsions - **ne pas changer le réglage d'usine... (4)**

a) S47 = 12 - EBM.....ventilateur radial du brûleur

b) S47 = 4 - ATAS.....ventilateur à ventouse de la chaudière

c) S47 = 0...deuxième manière du débranchement de l'enregistrement des tours du ventilateur 2

- **paramètre S48** - caractérise la température **TEMPERATURE A** lors de l'application de la fonction S6 = 17 à 36... **(75 °C)**

Il s'agit d'une fonction libre pour la sortie de réserve R (R5) à la première position (Température A = première position dans la fonction S6 = 17 à 36 (S67 = 17 à 36))..

- **paramètre S49** - caractérise la différence de mise en marche et d'arrêt pour la température **TEMPERATURE A** lors de l'application de la fonction S6 = 17 à 36... **(5 K)**

Il s'agit d'une différence pour la fonction libre de la sortie de réserve R (R5) à la première position (différence pour Température A = différence pour la première position de la fonction S6 = 17 à 36 (S67 = 17 à 36))..

- **paramètre S50** - caractérise la température **TEMPERATURE B** lors de l'application de la fonction S6 = 25 à 36... (**75 °C**)
Il s'agit d'une fonction libre pour la sortie de réserve R (R5) à la deuxième position (Température B = deuxième position dans la fonction S6 = 25 à 36 (S67 = 17 à 36))..
- **paramètre S51** - caractérise la différence de mise en marche et d'arrêt pour la température **TEMPERATURE B** lors de l'application de la fonction S6 = 25 à 36... (**5 K**)
Il s'agit d'une différence pour la fonction libre de la sortie de réserve R (R5) à la seconde position (différence pour Température B = différence pour la seconde position de la fonction S6 = 25 à 36 (S67 = 17 à 36))..
- **paramètre S52** - caractérise la température **TEMPERATURE C** lors de l'application de la fonction S14 = 17 à 36... (**75 °C**)
Il s'agit d'une différence pour la fonction libre de la sortie de réserve R2 (R6) à la première position (Température C = première position dans la fonction S14 = 17 à 36 (S68 = 17 à 36))..
- **paramètre S53** - caractérise la différence de mise en marche et d'arrêt pour la température **TEMPERATURE C** lors de l'application de la fonction S14 = 17 à 36... (**5 K**)
Il s'agit d'une différence pour la fonction libre de la sortie de réserve R2 (R6) à la première position (Température C = différence pour la première position dans la fonction S14 = 17 à 36 (S68 = 17 à 36))..
- **paramètre S54** - caractérise la température **TEMPERATURE D** lors de l'application de la fonction S14 = 25 à 36... (**75 °C**)
Il s'agit d'une fonction libre pour la sortie de réserve R2 (R6) à la deuxième position (Température D = deuxième position dans la fonction S14 = 25 à 36 (S68 = 17 à 36))..
- **paramètre S55** - caractérise la différence de mise en marche et d'arrêt pour la température **TEMPERATURE D** lors de l'application de la fonction S14 = 25 à 36... (**5 K**)
Il s'agit d'une différence pour la fonction libre de la sortie de réserve R2 (R6) à la seconde position (différence pour Température D = différence pour la seconde position de la fonction S14 = 25 à 36 (S68 = 17 à 36))..
- **paramètre S56** - détermine le contrôle de la marche (enregistrement des tours) du ventilateur à ventouse de la chaudière (ventilateur 2), le réglage peut varier en fonction de l'emploi - **ne changer jamais..... (1)**
 - a) **S56 = 0.....** le contrôle de la marche du ventilateur à ventouse de la chaudière est inactivé
 - b) **S56 = 1.....** le contrôle de la marche du ventilateur à ventouse de la chaudière est activé

Si **S56 = 1.....** les paramètres S47 et S57 sont activés (visualisés)
- **paramètre S57** - détermine les tours minimums (sûrs) du ventilateur 2... (**1500 tours/min**)
Étendue réglable... 1000 - 3200 tours/min.
Il s'agit d'une fonction de contrôle du fonctionnement correct du ventilateur à ventouse de la chaudière.
Lors de la marche du ventilateur aux tours plus bas que les tours réglés, le message „ALARM VENT 2“ apparaît.
De la manière standard, cette fonction n'est pas utilisée.

- **paramètre S58** - caractérise la quantité d'air comprimé pour le premier prénettoyage du brûleur dans l'éventualité où il y a un nettoyage pneumatique intégré. C'est un temps pendant lequel sera partiellement rempli le réservoir à air du compresseur pour le prénettoyage du brûleur... (10 s) - **ne pas modifier dans la version standard**

Le temps est réglable dans les limites...OFF, 1 - 120 s.

- **paramètre S59** - caractérise la quantité d'air comprimé pour le second prénettoyage du brûleur dans l'éventualité où il y a un nettoyage pneumatique intégré. C'est un temps pendant lequel sera partiellement rempli le réservoir à air du compresseur pour le prénettoyage du brûleur... (20) - **ne pas modifier dans la version standard**

Le temps est réglable dans les limites...OFF, 1 - 120 s.

- **paramètre S60** - caractérise la quantité d'air comprimé pour le troisième prénettoyage du brûleur dans l'éventualité où il y a un nettoyage pneumatique intégré. C'est un temps pendant lequel sera partiellement rempli le réservoir à air du compresseur pour le prénettoyage du brûleur... (30) - **ne pas modifier dans la version standard**

Le temps est réglable dans les limites...OFF, 1 - 120 s.

- **paramètre S61** - caractérise la fonction de la commande du ventilateur d'échappement de la chaudière depuis la sortie pour le ventilateur de tirage forcé du brûleur par l'intermédiaire du module AD04. La fonction est prévue pour les chaudières DCxxSP(X), CxxSP, ACxxSP (il faut les équiper du module AD04) et DCxxSP(X), CxxSP, ACxxSP équipées du nettoyage pneumatique du brûleur et de la fonction du démarrage automatique du brûleur à pellets après la fin de la combustion du bois - AUTOSTART..... (0)

a) S61 = 0.....la fonction est inactive

b) S61 = 1.... la fonction est active pour les profil A25 pneu

N'activez jamais la fonction pour les chaudières DCxxGSP et DCxxSP (X), CxxSP, ACxxSP (Modèle 2018 - équipé d'un clapet avec la servocommande).

- **paramètre S62** - caractérise la fonction de la commande du volet d'air avec servomoteur qui se trouve à l'amenée de l'air de combustion total dans la chaudière. Ce volet est commandé depuis la sortie pour le ventilateur de tirage forcé de la chaudière par l'intermédiaire du module AD04 intégré dans le brûleur (montage effectué à l'usine) et successivement par l'intermédiaire du module AD08 qui est monté à l'usine sous le capotage de la chaudière. La fonction est prévue pour les chaudières DCxxGSP a DCxxSP(X), CxxSP, ACxxSP (Model 2018)..... (1)

a) S62 = 0.....la fonction est inactive (pour les brûleurs sans clapet avec la servocommande)

b) S62 = 1.....la fonction est active (pour les brûleurs avec clapet avec la servocommande - pour les modèles DCxxGSP a DCxxSP(X), CxxSP, ACxxSP (Model 2018))

(Brûleurs équipés par un clapet interne avec la servocommande, module AD04 et troisième connecteur à 2 fiches.)

- **paramètre S63** - caractérise la fonction d'un report du démarrage du brûleur à pellets (AUTOSTART) dans le cas où la fonction du démarrage automatique du brûleur après l'extinction du bois est active. Le report du démarrage du brûleur à pellets est à appliquer, si l'opérateur veut changer le commutateur de la position bois en position pellets sans attendre jusqu'à ce que la chaudière atteigne sa puissance nominale (jusqu'à ce qu'elle atteigne les températures TSV et TK). Le démarrage du brûleur sera ainsi reporté de 60/120/180/240 minutes. Si cette fonction est active, l'écran du brûleur affichera le temps restant jusqu'au démarrage automatique du brûleur à pellets (en état froid) ou bien jusqu'au retour dans la fonction habituelle du démarrage automatique caractérisée par le paramètre S34. La température de service des gaz brûlés (paramètre S36 = TSV + 20 K) une fois obtenue, le comptage du temps pour le démarrage automatique finira et le brûleur retournera directement dans sa fonction habituelle du démarrage automatique (paramètre S34).

a) **S63 = OFF...** fonction désactivé - ajustage fait à l'usine

b) **S63 = 1...** report du démarrage de 1 heure (60 minutes) - ajustage recommandé

c) **S63 = 2...** report du démarrage de 2 heures (120 minutes)

(réglages possibles S63 = OFF, 1 (60 min.), 2 (120 min.), 3 (180 min.), 4 (240 min.))

Cette fonction spéciale est active pour les programmes à partir de la version 38



INFO - lors de la mise en service du brûleur avec la fonction activée S63 = 1 (ou 2, 3, 4), l'installateur peut, en une seule fois, en entrant le code 1111, sauter de AUTOSTART directement au START du brûleur (TSV et TK inférieures aux températures définies).

- paramètre S64** - caractérise la température des résidus de combustion à l'intérieur de l'échangeur de la chaudière, qui sert à diagnostiquer le manque de carburant dans le réservoir de la chaudière ou à diagnostiquer le réglage de faible puissance de la chaudière.

Il ne s'agit pas de la température des résidus de combustion de la chaudière. Cette fonction est conçue uniquement pour les chaudières DxxPX (PXxx), le profil du brûleur A25PX. **Ne pas changer ... (130 °C)**

- **paramètre S65** - caractérise le temps de démarrage du brûleur en mode de FONCTIONNEMENT lorsque lequel la température minimale des résidus de combustion dans l'échangeur de la chaudière, caractérisée par le paramètre S64 doit être atteinte.

Si la température requise n'est pas atteinte, le message **ALARM SETTINGS - REMPLIR LES PELLETS** est affiché. Dans ce cas-là, vérifiez la puissance réglée de la chaudière et augmentez-la en utilisant les paramètres T4 et T6.

Si le réservoir est vide, remplissez-le par le carburant. Cette fonction est conçue uniquement pour les chaudières DxxPX (PXxx), le profil du brûleur A25PX. **Ne pas changer ... (120 Min.)**

- **paramètre S66** - caractérise le temps de démarrage du brûleur en mode de FONCTIONNEMENT lorsque lequel la température minimale des résidus de combustion dans l'échangeur de la chaudière, caractérisée par le paramètre S64 doit être atteinte.

Après cette période caractérisé par le paramètre S66 **ALARM PELLETS - REMPLIR LES PELLETS** est annoncé. Dans ce cas, vérifiez le réservoir et remplissez le carburant.

Les chaudières DxxPX (PXxx) sont conçues de la façon qu'il ne suffit que d'allumer et éteindre l'interrupteur principal après avoir rempli le carburant. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de charger tout d'abord les pellets dans le convoyeur après le message **ALARM PELLETS - REMPLIR LES PELLETS**.

Cette fonction est conçue uniquement pour les chaudières DxxPX (PXxx), le profil du brûleur A25PX. **Ne pas changer ... (30 min)**

• **paramètre S67** - caractérise le fonctionnement **de la réserve R5** comme pour les paramètres S6 et S14 avec le module auxiliaire intégré AC07X-C - la réserve est principalement destinée au contrôle du compresseur pour le nettoyage pneumatique du brûleur..... **(15)**.

Cette fonction est conçue uniquement pour les chaudières DxxPX (PXxx), le profil du brûleur A25PX (A25PX pneu)

où:

a) **S67 = 1....** Dès que le brûleur est en panne et arrêté, **c'est le relais de réserve qui sera fermé et la sortie de réserve sera sous tension**, en conséquence de quoi il est possible de mettre en action une source d'énergie de réserve pour chauffer le bâtiment, par ex. une chaudière à gaz, à huile ou électrique.

b) **S67 = 2.....** Dès que le brûleur est en panne et arrêté, **c'est le relais de réserve qui sera ouvert et la sortie de réserve ne sera pas sous tension**, en conséquence de quoi il est possible d'envoyer le signal au régleur-module GSM (disposant d'une source d'énergie de réserve) AB01 ATMOS qui signalera (SMS) une panne ou un manque de courant au dispositif. **Il s'agit d'un procédé logique opposé à S6=1 ce qui signifie que dans les conditions courantes la réserve est toujours sous tension.**

c) **S67 = 4.....** Fonction de réserve comme fonction **inverse d'une sortie pour le ventilateur du brûleur où la sortie de réserve est ouverte et n'est pas donc sous tension, pendant que le ventilateur du brûleur est en marche.** Cette fonction est à activer toujours, t quand le brûleur A25 avec le module AD02 ou AD03 est raccordé, car ce cas-là, il commande le ventilateur d'évacuation de la chaudière. **Le module AD02 ou AD03 doit se trouver sous la capot du tableau de bord de la chaudière et être raccordé entre la réglette de bornes de la chaudière et le ventilateur d'extraction le schéma de branchement.**

Cet ajustage et couplage avec le module AD02 ou bien AD03 et à l'aide d'un câble de liaison spécial (pince de serrage au commutateur) peut exploité **de la façon standard pour les chaudières DCxxSP(X), CxxSP, ACxxSP dont la fonction du redémarrage automatique après l'extinction du bois est activée (AUTOSTART - S34 = 1 ou bien S34 = 2).** La marche du ventilateur d'évacuation de la chaudière est simultanée à la fonction AUTOSTART avec le brûleur à pellets.

d) **S67 = 7.....** Fonction de réserve comme **une fonction de sortie pour le convoyeur à vis sans fin externe** où la réserve suit la marche du convoyeur à vis sans fin externe (cycles entre les temps T4 et T6). La sortie de réserve **n'est pas dépendante** de l'état de la sortie réelle pour le convoyeur à vis sans fin externe ce qui signifie que s'il y a une détérioration de la sortie standard au convoyeur à vis sans fin externe, la réserve travaillera indépendamment conformément au même programme, c'est pourquoi elle peut remplacer la sortie détériorée.

e) **S67 = 8.....** Fonction de réserve comme **une fonction de sortie pour le convoyeur à vis sans fin externe** où la réserve suit la marche du convoyeur à vis sans fin externe (cycles entre les temps T4 et T6). Sortie auxiliaire **fonctionne en fonction de l'état** de la production réelle pour convoyeur à vis externes. Cela signifie que si la sortie des dommages à un transporteur externe s'éteint automatiquement la réserve. Cette fonctionnalité est utile quand nous avons besoin de contrôler le deuxième transporteur externe qui alimente le (donné) une plus grande distance à partir des pastilles directement dans le convoyeur, d'où tombent directement dans le brûleur à granulés.

f) S67 = 15..... Fonction de la réserve pour la commande du compresseur, quand la fonction du nettoyage automatique du brûleur par l'air comprimé est activé. Il faut brancher un élément de puissance entre la sortie de réserve R5 et le compresseur pour assurer l'accouplement et l'alimentation du compresseur (par ex. un rupteur). Cette fonction est liée aux paramètres S68, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47, qu'il faut contrôler et éventuellement ajuster.

g) S67 = 16..... Fonction de la réserve pour la commande de l'électrovalve liée à la fonction du nettoyage automatique du brûleur par l'air comprimé. Cette fonction est liée aux paramètres S68, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47, qu'il faut contrôler et éventuellement ajuster.

Fonctions spéciales pour l'accouplement de la sortie de réserve R5 en fonction de la température du capteur correspondant:

a) par ex. fonction: TS>..... signifie que si la température au capteur TS dépasse la valeur ajustée au paramètre S48 - Température A, c'est la sortie de réserve R5 qui sera connectée.

b) par ex. fonction: TS<..... signifie que si la température au capteur TS dépasse la valeur ajustée au paramètre S48 - Température A, c'est la sortie de réserve R5 qui sera connectée.

c) par ex. fonction: TS, TV>..... signifie que si la température au capteur TS et à la fois à TV dépasse la valeur ajustée au paramètre S48 - Température A et S50 - Température B, c'est la sortie de réserve R5 qui sera connectée R (Température A = première position (TS), température B = deuxième position (Tv)).

d) par ex. fonction: TS, TK<..... signifie que si la température au capteur TS et à la fois à TK dépasse la valeur ajustée au paramètre S48 - Température A et S50 - Température B, c'est la sortie de réserve R5 qui sera connectée R (Température A = première position (TS), température B = deuxième position (Tk)).

fonctions différentes:

(17) TS>	(27) TS,TK>
(18) TS<	(28) TS,TK<
(19) TV>	(29) TS,TSV>
(20) TV<	(30) TS,TSV<
(21) TK>	(31) TV,TK>
(22) TK<	(32) TV,TK<
(23) TSV>	(33) TV,TSV>
(24) TSV<	(34) TV,TSV<
(25) TS,TV>	(35) TK,TSV>
(26) TS,TV<	(36) TK,TSV<

• **paramètre S68** - caractérise le fonctionnement de **la réserve R6** comme pour les paramètres S6 et S14 avec le module auxiliaire intégré AC07X-C - la réserve est principalement destinée au contrôle de la soupape él. pour le nettoyage pneumatique du brûleur..... (16).

Cette fonction est conçue uniquement pour les chaudières DxxPX (PXxx), le profil du brûleur A25PX (A25PX pneu)

dans le cas où:

a) **S68 = 1....** Dès que le brûleur est en panne et arrêté, **c'est le relais de réserve qui sera fermé et la sortie de réserve sera sous tension**, en conséquence de quoi il est possible de mettre en action une source d'énergie de réserve pour chauffer le bâtiment, par ex. une chaudière à gaz, à huile ou électrique.

b) **S68 = 2.....** Dès que le brûleur est en panne et arrêté, **c'est le relais de réserve qui sera ouvert et la sortie de réserve ne sera pas sous tension**. en conséquence de quoi il est possible d'envoyer le signal au régleur-module GSM (disposant d'une source d'énergie de réserve) AB01 ATMOS qui signalera (SMS) une panne ou un manque de courant au dispositif. **Il s'agit d'un procédé logique opposé à S14 = 1 ce qui signifie que dans les conditions courantes la réserve est toujours sous tension.**

c) **S68 = 3.....** Fonction de réserve comme fonction **d'une sortie pour le ventilateur du brûleur où la sortie de réserve est fermée et donc sous tension, pendant que le ventilateur du brûleur est en marche** (régime du ventilateur = 100 % ou OFF). Cette fonction est à appliquer dans tous les cas où il est souhaitable que le ventilateur de la chaudière ou le ventilateur d'extraction sur la cheminée marchent simultanément au ventilateur du brûleur, pour assurer bien la fin de la combustion (régime STOP). La fonction est destinée pour l'alimentation directe du ventilateur externe depuis le brûleur (par ex. DxxPX, PXxx).

d) **S68 = 9.....** Fonction de réserve comme **une fonction de sortie pour le convoyeur à vis sans fin externe** où la réserve suit la marche du convoyeur à vis **sans fin externe sans respecter les cycles ; la réserve travaille de la manière continue non seulement pendant le chargement de la dose d'allumage, mais aussi dans les deux temps T4 et T6**. Le deuxième convoyeur externe marche ainsi sans interruption indépendamment de l'état de la sortie réelle pour le convoyeur à vis sans fin externe. Avantage: **la réserve continuera à travailler de la manière autonome** même après l'endommagement de la sortie pour le convoyeur externe principal d'où tombent les pellets directement dans le brûleur. Cette fonction est très utile dans le cas où il faut commander le deuxième convoyeur externe qui transporte (charge) les pellets dans le réservoir à pellets près de la chaudière **d'une distance plus importante. Attention** - en plus, le second convoyeur doit être commandé d'un niveaumètre (indicateur de niveau) qui entretient le niveau des pellets dans le réservoir près de la chaudière.

e) **S68 = 10.....** Fonction de réserve comme **une fonction de sortie pour le convoyeur à vis sans fin externe** où la réserve suit la marche du convoyeur à vis **sans fin externe sans respecter les cycles ; la réserve travaille de la manière continue non seulement pendant le chargement de la dose d'allumage, mais aussi dans les deux temps T4 et T6**. Le deuxième convoyeur externe marche ainsi sans interruption, **tout en dépendant de l'état de la sortie** réelle pour le convoyeur à vis sans fin externe. Après l'endommagement de la sortie pour le convoyeur externe principal, **la ré-**

serve cessera de travailler. Cette fonction est très utile dans le cas où il faut commander le deuxième convoyeur externe qui transporte (charge) les pellets dans le réservoir à pellets près de la chaudière **d'une distance plus importante.** **Attention** - en plus, le second convoyeur doit être commandé d'un niveaumètre (indicateur de niveau) qui entretient le niveau des pellets dans le réservoir près de la chaudière. Il s'agit d'une fonction analogue à S68 = 9, mais la protection est plus importante.

f) S68 = 11..... Fonction de réserve pour la commande du ventilateur d'évacuation pour les chaudières du type DCxxSP(X), CxxSP, ACxxSP pendant l'activation du démarrage automatique après l'extinction du bois. Cette fonction assure que le ventilateur d'évacuation marche seulement pendant l'exploitation du bois, à savoir dans le cas de son extinction. Quand la chaudière exploite les pellets, le ventilateur d'évacuation restera inactif. Cette fonction sera exploitée toujours, quand on n'aura pas besoin du ventilateur ou bien quand on voudra l'éliminer. Toutefois, la pince se serrage spéciale ou le module AD02 ou AD03 seront installés toujours. **Les modules AD02 ou AD03 seront installés sous le capot aux appareils de la chaudière et seront raccordés entre la réglette de bornes et le ventilateur d'évacuation - voir le schéma de branchement.**



ATTENTION - il ne s'agit pas d'un ajustage standard pour les chaudières DCxxSP(X), CxxSP, ACxxSP avec la fonction du démarrage automatique. (AUTOSTART - S34 = 1 ou S34 = 2) après l'extinction du bois (ajustage standard S68 = 4).

g) S68 = 12..... fonction de réserve permettant la commande directe de la pompe dans le circuit de la chaudière depuis le réglage du brûleur (au moyen de la réglette de bornes de la chaudière). Il s'agit d'une fonction qui permet de commander la pompe dans le circuit de la chaudière sans se servir du module AD02 ou AD03. Ce n'est possible que dans les cas où il s'agit d'une chaudière dans laquelle il n'est pas possible de brûler, même en cas d'urgence, le bois. Par ex. D14P, P14, D21P, P21, D25P, P25, DxxPX, PXxx. Avant d'activer cette fonction, il faut reconnecter (à la réglette de bornes) la sortie de la chaudière à la réserve R5 et installer le capteur TK. Après le démarrage de cette fonction, il faut contrôler et éventuellement ajuster les paramètres thermiques S37, S38, S39, S40.

h) S68 = 13..... Fonction de la réserve comme une **fonction inverse de la sortie** pour la commande de la pompe dans le circuit de la chaudière depuis le réglage du brûleur (câble de sortie de la chaudière avec le connecteur - intérieur blanc) par l'intermédiaire du module AD02 ou AD03. Il s'agit d'une fonction qui permet de commander la pompe dans le circuit de la chaudière au moyen du module AD02 ou AD03 connecté en série avec le thermostat intégré dans le tableau de la chaudière. **Cette manière de la commande de la pompe peut être appliquée à n'importe quelle chaudière à pellets ATMOS et c'est pourquoi nous la recommandons.** Avant d'activer cette fonction, n'oubliez pas d'insérer et de connecter le module AD02 ou AD03 sous le capot de la chaudière et d'installer le capteur TK. Après le démarrage de cette fonction, il faut contrôler et éventuellement ajuster les paramètres S37, S38, S39, S40.

i) S68 = 14..... Fonction de la réserve pour une commande directe de la pompe du chauffage solaire depuis le réglage du brûleur (à l'aide de la réglette de bornes de la chaudière). Il s'agit d'une fonction qui permet de commander la pompe solaire en activant la fonction automatique de commutation des capteurs (S15 = 3), quand la chaudière est installée avec le bassin de compensation pour l'installation solaire et les collecteurs solaires. A la fois, il est nécessaire de brancher les capteurs TV , TK, TS et le capteur solaire au tableau solaire TSV. La fonction ne se sert jamais du module AD02 ou bien AD03.

Après l'activation de cette fonction, il faut contrôler et éventuellement ajuster son fonctionnement et les paramètres thermiques S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33.

La fonction est destinée avant tout pour les chaudières: D14P, P14, D15P, P15, D20P, P20, D21P, P21, D25P a P25.



ATTENTION - pour les chaudières DCxxSP(X)/(EP), CxxSP et les chaudières dont le brûleur est intégré dans la porte supérieure, il n'est pas possible d'exploiter la commande du chauffage solaire depuis le brûleur à pellets. Egalement, la fonction ne peut pas être exploitée, quand la pompe du circuit de la chaudière est commandée simultanément depuis le réglage du brûleur (le capteur TK ne peut pas se trouver à la fois dans la chaudière et le bassin de compensation).

j) S68 = 16..... Fonction de la réserve pour la commande de l'électrovalve liée à la fonction du nettoyage automatique du brûleur par l'air comprimé. Cette fonction est liée aux paramètres S67 (68), S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47 qu'il faut contrôler et éventuellement ajuster.

Fonctions spéciales pour l'accouplement de la sortie de réserve R6 en fonction de la température du capteur correspondant:

a) par ex. fonction: TS>..... signifie que si la température au capteur TS dépasse la valeur ajustée au paramètre S52 - Température C, c'est la sortie de réserve R6 qui sera connectée

b) par ex. fonction: TS<..... signifie que si la température au capteur TS dépasse la valeur ajustée au paramètre S52 - Température C, c'est la sortie de réserve R6 qui sera déconnectée

c) par ex. fonction: TS, TV>..... signifie que si la température au capteur TS et à la fois à TV dépasse la valeur ajustée au paramètre S52 - Température C et S54 - Température D, c'est la sortie de réserve R6 qui sera connectée R6 (Température C = première position (TS), température D = deuxième position (Tv)).

d) par ex. fonction: TS, TK<..... signifie que si la température au capteur TS et à la fois à TK dépasse la valeur ajustée au paramètre S52 - Température C et S54 - Température D, c'est la sortie de réserve R6 qui sera connectée R (Température C = première position (TS), température D = deuxième position (Tk)).

fonctions différentes:

(17) TS>	(27) TS,TK>
(18) TS<	(28) TS,TK<
(19) TV>	(29) TS,TSV>
(20) TV<	(30) TS,TSV<
(21) TK>	(31) TV,TK>
(22) TK<	(32) TV,TK<
(23) TSV>	(33) TV,TSV>
(24) TSV<	(34) TV,TSV<
(25) TS,TV>	(35) TK,TSV>
(26) TS,TV<	(36) TK,TSV<

- **Offset TV** - c'est une fonction qui permet de corriger le capteur de température (entrée) TV dans l'étendue de $\pm 9,9$ °C
- **Offset TS** - c'est une fonction qui permet de corriger le capteur de température (entrée) TS dans l'étendue de $\pm 9,9$ °C
- **Offset TK** - il s'agit d'une fonction qui permet de corriger le capteur de température (à l'entrée) TK dans l'étendue de $\pm 9,9$ °C
- **Offset TSV** - il s'agit d'une fonction qui permet de corriger le capteur de température (à l'entrée) TSV dans l'étendue de $\pm 9,9$ °C
- **Reset** - c'est une fonction qui permet de remettre l'électronique du brûleur à ses valeurs de départ, programmées par le constructeur
- **Restart** - il s'agit d'une fonction qui permet, à l'aide d'une seule commande, de remettre l'électronique du brûleur au dernier ajustage réalisé par l'installateur (sous le code installateur).
Cette fonction permet, au besoin, de remettre l'unité de commande à zéro sans qu'il faille modifier les ajustages du système.
- **Calibrage** - c'est une fonction qui permet de calibrer les entrées pour les capteurs de température au moyen des instruments de calibrage spéciaux - **fonction destinée exclusivement pour le constructeur**
- **Langue** - il s'agit du choix de la langue dans laquelle se déroulera la communication entre le brûleur et le client

Les versions de base du programme comprennent les versions linguistiques suivantes:

CZ - tchèque,
DE - allemand,
EN - anglais,
FR - français,
IT - italien,
SP - espagnol,
SE - suédois,
PO - portugais,
RO - roumaine,
PL - polonais,
HU - hongrois

Menu INFORMATION

- **Photocellule** - permet d'afficher les valeurs actuelles enregistrées par la photocellule.
- **Température TS** - affiche la température actuelle au capteur TS - (température des gaz brûlés (S15 = 1) ou température inférieure (S15 = 2))
- **Température TV** - affiche la température actuelle au capteur TV - (température de l'eau (S15 = 1) ou température supérieure (S15 = 2, S15 = 3))
- **Température TK** - affiche la température actuelle au capteur TK - (température de la chaudière (S15 = 1, S15 = 2, S15 = 4, S6 = 12, S6 = 13, S14 = 12, S14 = 13), température au milieu du réservoir (S15 = 3, S6 = 14, S14 = 14) température au milieu du réservoir comme deuxième capteur d'arrêt du brûleur TS2 (S26 = 0))
- **Température TSV** - affiche la température actuelle au capteur TSV – (température des gaz brûlés (S15 = 1, S15 = 2, S15 = 4, S34 = 1, S34 = 2), température du collecteur solaire (S15 = 3, S6 = 14, S14 = 14))

Brève explication:

Il faut toujours savoir, si la fonction du réglage du brûleur en **fonction la double température dans le bassin de compensation est active**, ou inactive - et si le démarrage automatique après la fin de la combustion du bois est autorisé.

A l'usine, il a été ajusté S15 = 1 et S34 = 0, ce qui signifie **que la fonction de la commande du brûleur par deux capteurs n'est pas active** de même que la fonction AUTOSTART pour le démarrage automatique du brûleur après la fin de combustion du bois dans les chaudières DCxxSP(X)/(EP), CxxSP, KCxxSP. Le brûleur n'est commandé que par les thermostats au tableau de la chaudière.

Le client peut raccorder au brûleur les capteurs de la température des gaz brûlés TS, TSV et le capteur de température de l'eau TV, TK d'une telle façon, qu'ils **ne servent qu'à informer**.

S'il est ajusté S15 = 2, la fonction du réglage en fonction de la double température dans le bassin de compensation sera activée, c'est pourquoi il faut connecter aux bornes du connecteur du brûleur le capteur TS de la température de l'eau dans la partie inférieure du bassin et également le capteur TV de la température de l'eau dans la partie supérieure du bassin.

S'il est ajusté S15 = 3, la fonction du réglage en fonction de la double température dans le bassin de compensation sera activée, mais à la fois avec les fonctions pour le panneau solaire. Ainsi, il faut raccorder également le capteur TK situé au milieu du bac d'accumulation entre les capteurs TV, TS de même que le capteur du collecteur solaire TSV.

Pour les chaudières DCxxSP(X)/(EP), CxxSP, KCxxSP quand on exploite la fonction AUTOSTART (S34 = 1 ou S34 = 2), il est nécessaire d'exploiter le capteur TK comme capteur de la chaudière et le capteur TSV capteur de température des gaz brûlés.

Quand on veut commander la pompe dans le circuit de la chaudière (ajustage recommandé S14 = 12 ou S14 = 13), il faut toujours connecter le capteur TK.

- **Ventilateur** - sert à afficher le nombre de tours actuel du ventilateur du brûleur
- **Ventilateur 2** - sert à afficher le nombre de tours actuel du ventilateur 2
- **Convoyeur** - sert à signaler l'état actuel du convoyeur
- **Transp. panne** - sert à afficher les informations pour le technicien de service
- **Ignition élément** - sert à signaler l'état actuel des éléments électriques d'ignition
- **Ignit. él. panne** - sert à afficher les informations pour le technicien de service
- **Réserve R** - sert à signaler l'état actuel de la sortie de réserve R (paramètre S6)
- **Réserve R2** - sert à signaler l'état actuel de la sortie de réserve R2 (paramètre S14)
- **Rezerva R5** - sert à signaler l'état actuel de la sortie de réserve R5 (paramètre S67)
- **Rezerva R6** - sert à signaler l'état actuel de la sortie de réserve R6 (paramètre S68)

Menu TESTER

- **Autotest** - cette fonction sert à tester automatiquement tous les éléments importants du brûleur, par ex. ventilateur, convoyeur, éléments d'ignition etc. Les tests sont effectués successivement l'un après l'autre dans les intervalles de 20 secondes, leur objectif étant de permettre au technicien de service de suivre la marche de chaque composante.
Ce teste s'avère-t-il insuffisant, il est possible, grâce à des fonctions suivantes, de mettre les composantes en action séparément.



ATTENTION - Au cours des tests, le brûleur est arrêté, c'est pourquoi il faut assurer la combustion résiduelle du brûleur avant les tests, par ex. **au moyen de la commande STOP**

- **Ventilateur** - cette fonction sert à tester la marche du ventilateur
- **Convoyeur** - cette fonction sert à tester la marche du convoyeur
- **Ignition élém. 1** - cette fonction sert à tester la marche de l'élément d'ignition 1
- **Ignition élém. 2** - cette fonction sert à tester la marche de l'élément d'ignition 2
- **Réserve R** - cette fonction sert à tester le dispositif de connexion (relais) de la sortie de réserve R
- **Réserve R2** - cette fonction sert à tester le dispositif de connexion (relais) de la sortie de réserve R2
- **Réserve R5** - cette fonction sert à tester le dispositif de connexion (relais) de la sortie de réserve R5
- **Réserve R6** - cette fonction sert à tester le dispositif de connexion (relais) de la sortie de réserve R6
- **Photocellule** - sert à tester la photocellule. Au cours des tests, suivez sa sensibilité, quand elle est insérée dans le brûleur et quand elle se trouve hors du brûleur sous la lumière naturelle (jamais directement ensoleillé - cela provoque le déclenchement de l'alarme).

17. Informations - Messages par défaut - dépannage

Solution des problèmes en général



ATTENTION - toutes les interventions dans l'installation électrique ne peuvent être réalisées que par une personne dûment qualifiée qui est familiarisée avec ces instructions de service et instruite par le constructeur.

L'installation hors d'action:

Quand la chaudière et le brûleur sont hors d'action, procédez comme suit:

- contrôlez, si la chaudière et le brûleur sont sous tension, si oui
- contrôlez, **s'il y a des pellets dans le réservoir**
- contrôlez, **si le réservoir est approvisionné par les granulés** après l'épuisement des pellets (avant chaque nouvelle démarrage, le convoyeur doit être chargé, voir le mode d'emploi), s'il y en a
- consultez le message par défaut affiché et identifiez la panne/le défaut dans le tableau suivant



ATTENTION - quand le brûleur n'a pas déclenché l'alarme, il n'est pas en panne et effectue son propre test. Evitez son reset en interrompant son alimentation en courant (par l'interrupteur), attendez jusqu'à ce que l'alarme soit déclenché ou le régime de service rétabli (attendre une heure).

Tableau des messages par défaut affichés - alertes

N° d'alarme	Message affiché	Signification du message	Levée du défaut
1	ALARM CRC	fausse addition de contrôle du programme - défaut de l'électronique	Remplacez l'unité de commande électronique
2	ALARM SENSOR TV	défaut du capteur de température de l'eau TV dans la chaudière ou bien dans la partie supérieure du réservoir - capteur court-circuité (détérioré) ou débranché	Contrôlez le branchement du capteur dans le brûleur. Contrôlez l'endommagement éventuel du câble ou du capteur. Réparer ou échanger.
3	ALARM SENSOR TS	défaut du capteur de température TS des gaz brûlés ou de l'eau dans la partie inférieure du réservoir - capteur court-circuité (détérioré) ou débranché	Contrôlez le branchement du capteur dans le brûleur. Contrôlez l'endommagement éventuel du câble ou du capteur. Réparer ou échanger.

4	ALARM SENSOR TK	panne du capteur de température de la chaudière TK situé dans la chaudière ou dans la partie moyenne du bac - capteur en court-circuit (endommagé) ou déconnecté	Contrôlez le branchement du capteur dans le brûleur. Contrôlez l'endommagement du câble et du capteur. Réparez ou remplacez.
5	ALARM SEN	panne du capteur de température des gaz brûlés ou du dispositif solaire TSV - capteur en court-circuit (endommagé) ou déconnecté	Contrôlez le branchement du capteur dans le brûleur. Contrôlez l'endommagement du câble et du capteur. Réparez ou remplacez.
6	ALARM VENTILATOR	défaut du ventilateur ou du compte-tours du ventilateur	Contrôlez le câble du compte-tours et ses connecteurs. Contrôlez la marche du ventilateur, s'il ne se grippe pas, il doit se faire tourner par la main. Contrôlez le fusible au tableau électronique pour le ventilateur (1.0A). Réparer ou échanger.
7	ALARM VENT 2	Identique à l' ALARME VENTILATEUR Défaut du ventilateur à ventouse de la chaudière ou le condensateur défectueux sous le capot de la chaudière	Identique à l'ALARME VENTILATEUR Changez le condensateur pour le démarrage du ventilateur à ventouse. Changez le ventilateur à ventouse de la chaudière.
8	ALARM RELE	défaut à la sortie pour le convoyeur externe (aucune sortie n'est capable de remplir sa fonction) le convoyeur externe ne fournit pas de combustible au brûleur	Contrôlez et éventuellement remplacez le coupe-circuit pour le convoyeur (0.8A) Vérifiez les câbles entre l'électronique et de la prise convoyeur. Boîte de vitesse défectueux convoyeur de sortie ou le contrôle de convoyeur Quand la réserve n'est pas exploitée, raccordez les bornes du convoyeur à la réserve et ajustez le paramètre S6 = 7 ou S14 = 7. La réserve est-elle exploitée pour d'autres applications, il faut remplacer l'unité de commande électronique.

9	ALARM SPIRAL	Défaut des deux éléments d'ignition	<p>Contrôlez et remplacez les deux éléments d'ignition et contrôlez et remplacez les coupe-circuit défectueux (3.15A) au tableau électronique.</p> <p>Inscrivez le code d'activation : 1234</p>
---	---------------------	-------------------------------------	---



ATTENTION - Quand il y aura affiché le message par défaut **ALARM SPIRAL**, remplacez toujours les deux éléments d'ignition et inscrivez le **code d'activation 1234**. Dans le cas où le brûleur ne s'allumera pas même après l'échange des éléments d'ignition et l'imposition du code (aucun des éléments d'allumage ne chauffera), échangez l'unité de commande électronique AC07X ou bien profitez de la sortie de réserve pour la commande ordinaire de l'élément d'ignition. Dans un tel cas choisissez le paramètre **S6 = 5** ou **S14 = 5**.

10	ALARM START	<p>outes les tentatives de démarrage (allumage) autorisées sont épuisées granulés épuisés ou convoyeur vide</p> <p>éléments d'ignition sans fonction</p> <p>Photocellule défectueuse</p>	<p>Complétez le combustible, chargez la convoyeur des pellets, mettez l'interrupteur principal de la chaudière en circuit et hors de circuit.</p> <p>Contrôlez les fils d'alimentation des éléments d'ignition, contrôlez les coupe-circuit (3.15A), testez les éléments d'allumage au moyen de la fonction correspondante dans le menu TESTER</p> <p>Contrôlez la câble d'alimentation de la photocellule avec le connecteur, testez la photocellule au moyen de la fonction correspondante dans le menu TESTER</p>
11	ALARM PHOTOCCELL	enregistrement de la flamme en régime SERVICE défectueux	<p>Nettoyez la photocellule. Remplacez toute photocellule détériorée.</p>


12	ALARM SAFETY	<p>interrupteur de fin de course sur le corps du brûleur ouvert</p> <p>Le thermostat de sûreté (95 °C (55 °C pour les chaudières DxxPX, PXxx)) sur le tube d'amenée des pellets est ouvert - comme les pellets brûlés sont de mauvaise qualité, il y a un agglomérat qui empêche la combustion sans problèmes dans la tuyère du brûleur, le flexible d'alimentation étant obturé et la température au thermomètre de sûreté augmentant</p> <p>évacuation des gaz brûlés de la chaudière obturée en conséquence de l'engorgement des canaux des gaz brûlés dans la chaudière, le carneau de fumée ou la cheminée par la poussière et le noir de fumée ce qui a pour conséquence le retour des gaz et de la chaleur dans le flexible d'amenée des pellets dans le brûleur et l'ouverture suivante du thermostat de sûreté</p> <p>brûlé fusible pour le ventilateur (0,8A - 1,0A)</p>	<p>Serrez bien le brûleur à la chaudière et contrôlez le couplage de l'interrupteur de fin de course. Contrôlez la fonction de la butée d'arrêt de l'interrupteur de fin de course.</p> <p>Nettoyez la chambre de combustion du brûleur, au besoin évacuez le flexible d'amenée des pellets et mettez l'interrupteur principal de la chaudière sous tension.</p> <p>Nettoyez la chambre de combustion du brûleur chaque jour, jusqu'à ce que vous disposiez des pellets de qualité sans écorce (pellets blancs) qui ne créent pas d'agglomérats et où il suffit de nettoyer la tuyère du brûleur une fois par 2 ou 4 semaines.</p> <p>Nettoyez toute la chaudière, le carneau de fumée et la chaudière de la poussière et du noir de fumée, mettez l'interrupteur principal de la chaudière en circuit et hors de circuit.</p> <p>Vérifier et remplacer le fusible du ventilateur</p>
13	TEMP. GAZ HAUT!	<p>Il ne s'agit pas d'un défaut, mais d'un message qui avertit le personnel de service que la température maximale programmée des gaz brûlés a été dépassée.</p> <p>si ce message apparaît pendant l'installation des capteurs TV et TS au bac d'accumulation – le message d'avertissement signale que la fonction du réglage du brûleur (de la chaudière) par deux capteurs montés au bac d'accumulation n'est pas encore active (S15 = 2)</p> <p>capteurs à la réglette de bornes sont changés</p>	<p>Nettoyez la chaudière et mettez l'interrupteur principal de la chaudière en circuit et hors de circuit pour effacer le message par défaut.</p> <p>Modifiez le paramètre S15 : remplacez le réglage effectué à l'usine (S15 = 1) par la valeur S15 = 2 – désactivez et activez l'interrupteur principal situé sur la chaudière pour effacer le message par défaut.</p> <p>Echangez les capteurs à la réglette de bornes, désactivez et activez l'interrupteur principal</p>

14	ALARM MODULE	module AC07X-C pour la commande du nettoyage pneumatique du brûleur ou d'autres équipements ne fonctionne pas	Vérifiez le connecteur entre le module AC07X-C et AC07X Remplacez le module AC07X-C ou l'électronique AC07X
15	ALARM SETTINGS - REEMPLIR LES PELLETS	puissance du brûleur mal réglée qui cause la basse température des résidus de combustion manque de pellets dans le réservoir de carburant Pour les chaudières DxxPX, PXxx))	Augmenter la puissance de la chaudière en ajustant les paramètres T4 et T6 Remplir les pellets Allumer et éteindre l'interrupteur principal de la chaudière pour supprimer l'alarme
16	ALARM SETTINGS - REEMPLIR LES PELLETS	manque de pellets dans le réservoir de carburant Pour les chaudières DxxPX, PXxx))	Remplir les pellets Allumer et éteindre l'interrupteur principal de la chaudière pour supprimer l'alarme

Si vous n'êtes pas sûrs, procédez comme suit:

- contrôlez, si le convoyeur à vis sans fin travaille bien : raccordez le connecteur du convoyeur directement à la prise du secteur ; s'il travaille comme il faut
- mettez l'interrupteur principal de la chaudière en circuit et hors de circuit et suivez les symboles allumés et clignotants à l'afficheur électronique. Chaque étoile au-dessus du symbole à l'afficheur signifie que l'élément ou la fonction est/devrait être en action.

Chaque symbole affiché caractérise un élément ou une fonction du brûleur.



- signale la marche du convoyeur externe
- signale l'ouverture du thermo. de réglage de la chaudière
- signale la fermeture de l'élément électrique d'ignition 1
- signale la fermeture de l'élément électrique d'ignition 2
- signale le ventilateur en marche avec le nombre de tours de démarrage ou de service
- signale la fermeture de la sortie de réserve R (inférieure*)
- signale la fermeture de la sortie de réserve R2 (supérieure*)
- signale que la photocellule enregistre une flamme

- si vous voyez tout de suite un message par défaut lié à la détérioration d'une pièce concrète du brûleur, il faut s'adresser à un atelier de service autorisé qui remplacera la pièce détériorée
- s'il n'y a pas de message par défaut affiché, suivez et comparez les fonctions des éléments du brûleur indiqués par l'allumage ou le clignotement du symbole correspondant. L'identification de \ chaque défaut du brûleur (de la pièce défectueuse) est ainsi très facile.
- si le brûleur ou la chaudière ne sont pas sous tension, contrôlez le câble d'alimentation de la chaudière ou le câble liant le brûleur à la chaudière.

Dans le cas où tout semble travailler bien et on est dûment qualifié, on peut déposer le capot protecteur du brûleur et contrôler les parties intérieures du brûleur - celles de l'installation électrique et électronique (v. ČSN 33 1310).



ATTENTION - AVANT D'OUVRIR LE CAPOT PROTECTEUR, METTEZ L'INTERRUPTEUR PRINCIPAL HORS DE CIRCUIT! Tout contrôle sous tension peut être effectué uniquement par une personne dûment qualifiée conformément aux normes et à la législation actuellement en vigueur.

Procédé de contrôle de l'installation intérieure du brûleur et de la chaudière:

- contrôlez, si le brûleur est sous tension
- contrôlez, si le signal de démarrage réussit à arriver jusqu'au brûleur - le thermostat de réglage et de sûreté est fermé - L2 - le symbole Δ à l'afficheur est allumé
- contrôlez, si le brûleur est en phase dure - L1
- contrôlez les coupe-circuit du tableau électronique sous le ventilateur, le convoyeur et les éléments électriques d'ignition
- contrôlez le serrage des contacts à la réglette de bornes
- contrôlez au moment du démarrage, si l'élément électrique d'ignition allume (chauffe), quand les symboles E_1 ou E_2 sont allumés
- contrôlez le raccordement de l'élément électrique d'ignition (fils d'arrivée)
- contrôlez, si le connecteur au câble d'alimentation du brûleur est bien raccordé - si la phase L1 (phase dure) n'est pas échangée pour L2 (phase commandée) ou bien réserve R, R2

Si aucun défaut n'a été trouvé, procédez au reset du réglage AC07X par l'instruction RESTART.

Si l'installation travaille, mais la fonction n'est pas correcte, procédez comme suit:

Contrôlez la qualité des pellets

- **puissance calorifique** - s'il s'agit vraiment des granulés en bois ou bien s'il n'y a pas d'additifs indésirables - effritez-les et flairez
- **couleur** - pouvoir agglomérant - les pellets blancs ne s'agglomèrent pas, les pellets noirs ou les pellets couverts des points noirs (avec l'écorce) s'agglomèrent - dans un tel cas il faut nettoyer la chambre de combustion chaque jour!

Dans le cas où le nettoyage pneumatique n'est pas suffisant pour nettoyer la chambre de combustion du brûleur, réduisez les temps définis par les paramètres S42 et S43. Le fait que l'intervalle de deux heures n'est pas suffisant pour le nettoyage signale la présence des impuretés dans les pellets qui empêchent leur combustion dans le brûleur A85 (déchets biologiques). Un changement s'avère nécessaire.

- **poussière sur les pellets** - provoque une marche irrégulière du brûleur et l'engorgement du flexible du brûleur
- **taille** - pellets trop petits – réduisent le rendement du brûleur ($\text{\O} 5 \times 5 \text{ mm}$), pellets longs - ne tombent pas librement dans le brûleur et forment un bouchon dans le tube d'arrivée

Contrôlez la température des gaz brûlés (des fumées)

- la température devrait se trouver dans la zone optimale ($130 \div 220 \text{ }^\circ\text{C}$)
- la température est-elle trop élevée, réduisez le rendement du brûleur (réduire le paramètre T4, augmenter T6) et réduisez la quantité d'air de combustion, éventuellement nettoyez la chaudière.
- la température est-elle trop basse, augmentez le rendement du brûleur et la quantité d'air de combustion (**augmenter le paramètre T4**)

Contrôlez le niveau des pellets dans la tuyère du brûleur

- le niveau est-il trop bas → le brûleur s'éteint : contrôlez la température des gaz brûlés (voir ci-dessus). Réduisez la quantité d'air de combustion ou augmentez la quantité de pellets fournis - augmentez le rendement (**augmenter le paramètre T4**)
- le niveau est-il trop haute → le brûleur incinère mal et produit la fumée: augmentez la quantité d'air de combustion et réduisez la quantité de pellets fournis - baissez le rendement (**baisser le paramètre T4**)

Lors du démarrage contrôlez, combien de temps il faut pour améliorer la qualité de l'incinération - quelle est la durée de la sortie de la fumée de la cheminée

- si la durée de la sortie de la fumée de la cheminée dépasse 5 minutes, prolongez le temps pour la croissance successive du rendement (**paramètre T10**, augmentez par ex. de 5 minutes). Veillez à l'ajustage correct du volet d'air.

Régulièrement, le brûleur ne s'allumera pas à la première tentative, mais toujours à la seconde

- prolongez la durée de l'amenée du combustible d'allumage (paramètre **T1**) par ex. de 10 s, prolongez le temps **T2** pour l'allumage des pellets (par ex. à 15 minutes) ou bien réduisez l'angle de la pente du convoyeur (45 ° au max.)

S'il y a dans la chambre de combustion (dans la tuyère) du brûleur bien des pellets mal incinérés et ardents même après l'arrêt ou l'extinction du brûleur

- prolongez la durée de la marche du ventilateur - paramètre **T5** (par ex. de 5 minutes) - **Ne raccourcissez jamais**

18. Entretien et nettoyage du brûleur

Grâce à sa construction, l'installation d'incinération des granulés (pellets) en bois nécessite un entretien minimal. Le taux d'entretien nécessaire dépend du rendement programmé du brûleur et de la qualité des pellets à incinérer.



ATTENTION - avant de procéder à l'entretien et à la manipulation de toute sorte avec le brûleur, interrompez toujours son alimentation en courant en mettant l'interrupteur principal hors de circuit ou bien en déconnectant le câble d'alimentation et le connecteur du brûleur!

Evacuation des cendres régulière:

L'incinération des pellets en bois produit environ **1 - 2 % de cendre**. C'est l'expérience pratique qui aidera à régulariser les intervalles de nettoyage du brûleur, ces intervalles dépendant toujours du rendement programmé, de l'intensité du chauffage et de la qualité du combustible. Avant de procéder au nettoyage, arrêtez d'abord le brûleur et attendez jusqu'à ce que la combustion résiduelle soit finie - pour ce but, baissez la température au thermostat de réglage ou mettez hors de circuit l'interrupteur

du brûleur au tableau de la chaudière. **L'intervalle courante du nettoyage de la tuyère du brûleur et de la chaudière fait de 7 à 30 jours (après l'incinération de 300 à 1000 kg de pellets de qualité).**

C'est pourquoi le brûleur à pellets ATMOS A85, dans sa version de base déjà, d'un dispositif de nettoyage pneumatique. Ce dispositif nettoiera la chambre de combustion du brûleur après chaque extinction ou bien dans les intervalles régulières programmées (programmation de l'usine : 4 heures - paramètre S42, S43). Grâce au nettoyage pneumatique, il suffit de contrôler, éventuellement de nettoyer la chambre de combustion tous les quinze jours ou tout le mois.

Après, évacuez les cendres de l'espace de combustion de la chaudière et nettoyez l'échangeur (la plaque tubulaire) de la chaudière en respectant les instructions de service de la chaudière.



ATTENTION - Déposez les cendres toujours dans un récipient fermé. Pour évacuer les cendres et nettoyer la chambre de combustion du brûleur, servez-vous des moyens de protection (gants et lunettes de protection).

Entretien annuel

- Effectuez un contrôle complet une fois par an, en retirant le brûleur de la chaudière.
- Au cours de cet entretien complet, retirez et essuyez la photocellule qui enregistre la flamme.
- Nettoyez soigneusement l'espace sous la chambre de combustion du brûleur et celui derrière l'élément électrique d'ignition. Démontez et nettoyez la tuyère d'arrivée par laquelle les pellets tombent dans le brûleur.
- Démontez le capot de tôle de la tuyère du brûleur fixé par un seul boulon et nettoyez l'espace sous le capot par où tombent et où brûlent les granulés (raclez la poussière et les sédiments). Nettoyez le regard pour la photocellule suivant la flamme.
- Secouez le flexible d'arrivée pour évacuer la poussière et contrôlez visuellement son intégrité. S'il est détérioré, il faut le remplacer. A cette occasion, contrôlez la vis sans fins du convoyeur externe en le regardant d'en bas d'où tombent les pellets dans le flexible. Contrôlez, si la vis n'est pas coincée par un objet, par ex. des ficelles enroulées, d'un morceau de bois etc., qui peuvent se rencontrer dans les pellets.
- Pour terminer, remontez et remettez tout dans la chaudière. **N'oubliez pas de serrer bien tout.**
- A l'issue, contrôlez les fonctions les plus importantes et la sécurité de l'unité électronique dans les menus secondaires **TESTER et INFORMATION** voir p. 53 - 54. La fonction de l'interrupteur de fin de course et du thermostat de sûreté de 95 °C (55 °C pour les chaudières DxxPX, PXXx) à l'entrée des pellets dans le brûleur (contact du thermostat et du tube) voir p. 11 - 12.



ATTENTION - Il est interdit d'effectuer les travaux de soudage à l'installation, pendant que l'installation est raccordé au secteur et le réglage électronique n'est pas débranché. Danger d'une détérioration grave du réglage électronique. Le client n'est-il pas capable d'effectuer le contrôle annuel et l'entretien du brûleur lui-même, il peut s'adresser à un technicien de service. Il s'agit d'un service payant. Le procès verbal d'entretien et de révision sera établi conformément au manuel de service p. 68.

19. Liste des pièces de rechange

POS.	DESCRIPTION DE LA PIECE	PIECES	CODE 1 pièce
1A	Corps du brûleur - partie avant A85	1	H0443
1B	Corps du brûleur - partie arrière A85	1	H0444
2	Couvercle protecteur du brûleur - capot avec la fenêtre pour l'afficheur - AC07X	1	H0436
3	Capot supérieur de la tuyère du brûleur	1	H0430
4	Support de l'unité électronique	1	H0405
5A	Unité électronique du brûleur - AC07X avec la plaque de fixation	1	H0222
5B	Module d'extension AC07X-C	1	H0337
6	Tube d'amenée des pellets	1	H0406
7	Thermostat de sûreté 95 °C	1	H0059
8	Capot protecteur du thermostat de sûreté	1	H0224
9	Support - plaque avec les orifices pour les éléments d'ignition	1	H0433
10	Élément d'ignition 500 W	2	H0229
11	Couvercle protecteur de l'élément d'ignition	1	H0434
12	Support intérieur de l'élément d'ignition	1	H0432
13	Chambre de combustion (creuset) du brûleur	1	H0431
14	Interrupteur de fin de course – FR501	1	H0210
15	Connecteur du brûleur - à 6 fiches – mâle - complet (de puissance)	1	S0989
16	Connecteur du brûleur – à 6 fiches - femelle - complet (capteurs)	1	S0987
17	Prise de courant pour le convoyeur externe	1	H0211
18	Volet d'air du ventilateur	1	H0435
19	Ventilateur avec le compte-tours	1	H0043
20	Photocellule - seule	1	H0231
21	Support de la photocellule	1	H0232
22	Connecteur de l'unité électronique (1 - 12) - supérieur	1	H0260
23	Connecteur de l'unité électronique (1 - 16) - inférieur	1	H0234
24	Faisceau él. du brûleur y compris les traversées et les connecteurs	1	H0265
25	Traversée pour le câble des éléments d'ignition	1	H0214
26	Traversée pour le câble de l'interrupteur de fin de course, thermostat de sûreté et le branchement du nettoyage pneumatique du brûleur	5	S0095
27	Joint d'étanchéité sous la bride du tube d'amenée des pellets - papier sibal	1	S0181
28	Vis de fixation du capot et assemblage boulonné du corps du brûleur 4.2 x 13	18	-
29	Vis de fixation du ventilateur M4 x 8	4	-
30	Vis de fixation du tube d'amenée des pellets M5 x 10	3	-
31	Vis de fixation du couvercle protecteur du thermostat de sûreté M4 x 6	1	-
32	Vis de fixation de l'interrupteur de fin de course et du couvercle protecteur du thermostat de sûreté M4 x 30	3	-
33	Vis de fixation de la prise de courant pour le convoyeur et du volet du ventilateur 3.9 x 9.5	6	-
34	Ecrou M6	4	-
35	Autocollante de l'afficheur	1	H0236
36	Butée d'arrêt de l'interrupteur de fin de course	1	H0437
37	Fusible - élément d'ignition - type F 3.15A/1500A/5 x 20mm	2	H0238
38	Fusible - ventilateur - typ F 0.8A/1500A/5 x 20mm	1	H0239
39	Fusible - convoyeur - typ F 1.0A/1500A/5 x 20mm	1	H0251
40	Těsnění fotocely Ø 8/15	1	S0155
41	Těsnění pod ventiliátor 93 x 95	1	S0158
42	Condensateur de démarrage pour le ventilateur du brûleur 2 µF	1	S0173
43	Connecteur pour le branchement d'un compte-tours du ventilateur d'échappement de la chaudière	1	S1094
44	Buse de soufflage faisant partie du nettoyage pneumatique du brûleur	1	H0440
45	Capot de dilatation de la tuyère du brûleur	1	H0438
46	Petit rideau d'air	2	H0439

CONDITIONS DE GARANTI

1. A condition du respect du mode d'emploi et des instructions de service et d'entretien nous garantissons que le produit aura, pendant tout le délai de garantie, les qualités stipulées par les normes et conditions techniques correspondantes, et ceci pendant 24 mois à partir de la date de la réception par le consommateur et 32 mois au maximum à partir de la date de la vente par le constructeur à l'agent d'affaires.
2. Dans le cas où un défaut du produit - qui n'est pas dû au client - se manifestera au cours du délai de garantie, le produit sera réparé gratuitement dans le cadre de la garantie.
3. Le délai de garantie sera prolongé du temps correspondant à la durée de la réparation de garantie.
4. Le client fera valoir sa demande de la réparation de garantie auprès du service après-vente.
5. La garantie concernant le brûleur est reconnaissable exclusivement dans le cas où son montage a été effectué par une personne formée par le constructeur, et ceci conformément aux normes et aux instructions de service actuellement en vigueur. Pour que la garantie soit reconnue, il faut remplir lisiblement et complètement les données relatives à l'établissement qui a réalisé le montage voir p. 66. Dans le cas d'un endommagement du brûleur dû à une intervention incompétente, les frais de réparation seront à la charge de l'établissement qui a réalisé le montage.
6. L'acheteur a été mis au courant de l'usage et du service du brûleur, et ceci de la manière prouvable.
7. Également les demandes de réparation après la fin du délai de garantie seront faites valables par le client auprès du service après-vente. Dans un tel cas, les frais de réparation seront à la charge du client lui-même.
8. L'utilisateur devra respecter les indications contenues dans les instructions de service et d'entretien. Tous les cas du non-respect des instructions de service et de garantie, d'une manipulation incompétente et de la combustion d'un combustible non-autorisé, auront pour conséquence l'expiration immédiate de la garantie et les frais de réparation seront à la charge du client.
9. Obligation de faire effectuer la révision complète, le contrôle et le nettoyage du brûleur par une personne qualifiée une fois par an et faire confirmer tout dans le manuel de service p. 67 et suivantes.



Les réparations de garantie et après-garantie sont réalisées par :

- l'établissement concessionnaire de la société ATMOS dans le pays, par son représentant pour la région en question

- l'établissement de montage qui a installé le produit

- Jaroslav Cankař a syn ATMOS,

Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem, République Tchèque, Tél. : +420 326 701 404

PROCES-VERBAL D'INSTALLATION DE LA CHAUDIERE

Le montage a été réalisé par l'établissement:

Raison sociale:

Rue: Ville:

N° de téléphone: Pays:

Données constatées:

Cheminée:

Carneau de fumée:

Dimensions: Diamètre:

Hauteur: Longueur:

Tirage:* Coudes:

Date de la dernière révision: Température des gaz brûlés:*

Chaudière liée à la robinetterie à mélanger (description brève du raccordement):

.....

.....

.....

.....

Combustible:

Données constatées:

Type: Température des gaz brûlés: °C

Taille: Émissions en état stabilisé: CO

Humidité:* CO₂

O₂

Responsable du contrôle: Le:

Cachet: Signature du client:

(signature de la personne responsable)

* mesurande

PROCES-VERBAUX DES REVISIONS ANNUELLES

FR

Date	Date	Date	Date
Cachet et signature	Cachet et signature	Cachet et signature	Cachet et signature
Date	Date	Date	Date
Cachet et signature	Cachet et signature	Cachet et signature	Cachet et signature
Date	Date	Date	Date
Cachet et signature	Cachet et signature	Cachet et signature	Cachet et signature
Date	Date	Date	Date
Cachet et signature	Cachet et signature	Cachet et signature	Cachet et signature
Date	Date	Date	Date
Cachet et signature	Cachet et signature	Cachet et signature	Cachet et signature

PROCES-VERBAUX DES REPARATIONS DE GARANTIE ET APRES-GARANTIE REALISEES

Réparation:
Réparation:
Réparation:
Réparation:
Réparation:
Réparation:

.....
Réparation réalisée par, date

Réparation:
Réparation:
Réparation:
Réparation:
Réparation:
Réparation:

.....
Réparation réalisée par, date

Réparation:
Réparation:
Réparation:
Réparation:
Réparation:
Réparation:

.....
Réparation réalisée par, date

Réparation:
Réparation:
Réparation:
Réparation:
Réparation:
Réparation:

.....
Réparation réalisée par, date

Réparation:
Réparation:
Réparation:
Réparation:
Réparation:
Réparation:

.....
Réparation réalisée par, date

